

Etichetta dell'acqua - Peschiera Borromeo

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Peschiera Borromeo	C8V2+HX Peschiera Borromeo, Metropolitan City of Milan, Italy	45.443927, 9.302418	26/05/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	1.285
Acqua erogata (mc/anno)	1.680.773
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	189
Lunghezza rete acquedotto (metri)	68.156
Pozzi in esercizio n.	8
Carbone attivo n.	1
Ossidazione n.	0
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	238	[mg/l]	238-305	Non previsto	2026-03-03
pH	7		7,5-7,7	6,5-9,5	2026-05-26
Solfati (SO4) [mg/l]	28	[mg/l]	27-33	250	2026-05-26
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,5	0,5	2026-05-26
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-05-26
Cloruri (Cl) [mg/l]	8	[mg/l]	5-10	250	2026-05-26
Nitrati (NO3) [mg/l]	12	[mg/l]	12-13	50	2026-05-26
Conducibilità [µS/cm]	417	[µS/cm]	364-439	2500	2026-05-26
Potassio (K) [mg/l]	1	[mg/l]	1-1	Non previsto	2026-05-26
Durezza Totale [°f]	23	[°f]	21-26	Non previsto	2026-05-26
Calcio (Ca) [mg/l]	65	[mg/l]	58-76	Non previsto	2026-05-26
Magnesio (Mg) [mg/l]	17	[mg/l]	15-18	Non previsto	2026-05-26
Cromo [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-05-26

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Ammonio (NH ₄) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0.5	0.5	2026-05-26
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-05-26
Arsenico (As) [µg/l]	<1	[µg/l]	10	10	2026-05-26
Composti organoalogenati [µg/l]	7	[µg/l]	9	30	2026-05-26
Residuo secco a 180° [mg/l]	300	[mg/l]	262-316	1500	2026-05-26
Sodio (Na) [mg/l]	6	[mg/l]	4-6	200	2026-05-26

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Piazza della Costituzione	CA-Casa dell'Acqua	0151710098CDA	45.44366788, 9.29581386
Via delle Resistenze	PR-Punto Rete	0151710998RET	45.4430556, 9.2945278
Impianto Serbatoio Manzoni	UI-Uscita Impianto	0151710001MGR	45.43363871, 9.31429076
Impianto Serbatoio Manzoni	UI-Uscita Impianto	0151710001SBU	45.43362919, 9.31428732
Via Caduti di Nassirya	PR-Punto Rete	0151710996RET	45.4535556, 9.31725
Via Matteotti - Area Mercato	CA-Casa dell'Acqua	0151710099CDA	45.42859524, 9.30451147
Impianto Di Vittorio	UI-Uscita Impianto	0151710005TXR	45.43172922, 9.28858134
Impianto San Francesco	UI-Uscita Impianto	0151710008PGR	45.42782441, 9.30220979
Via Martin Luther King	PR-Punto Rete	0151710997RET	45.4281389, 9.3163889
	CA-Casa dell'Acqua	0151710097CDA	45.46035698, 9.31533773
Impianto San Bovio Toscana	UI-Uscita Impianto	0151710003MGR	45.4612597, 9.31330955
Idroscalo di Milano - ingresso sport - zona bosco	CA-Casa dell'Acqua	0152050099CDA	45.46438579, 9.29149798
Impianto Idroscalo	UI-Uscita Impianto	0152050138PGR	45.46886656, 9.2945735
Impianto I.B.M. Mirazzano	UI-Uscita Impianto	0152050006PGR	45.47092369, 9.30350435
Impianto San Felice	UI-Uscita Impianto	0152050004MGR	45.47210536, 9.30564837
Via Novegro (davanti scuola)	PR-Punto Rete	0152050994RET	45.4688056, 9.2831389
Loc. San Felice - strada anulare	PR-Punto Rete	0152050014RET	45.4731667, 9.3046389
Idroscalo di Milano - ingresso tribune	CA-Casa dell'Acqua	0152050098CDA	45.47298635, 9.28806164
Piazza 9 Novembre	CA-Casa dell'Acqua	0152050097CDA	45.48168329, 9.27541997
Impianto Reggio Emilia Milano	UI-Uscita Impianto	0152050003MGR	45.48015616, 9.26807143
Via Trento	CA-Casa dell'Acqua	0152050096CDA	45.4878135, 9.2943293
Impianto Roma	UI-Uscita Impianto	0152050019PGR	45.49035572, 9.294608
Impianto Grandi	UI-Uscita Impianto	0152050008PGR	45.4938512, 9.29945033
Impianto Milano Oltre	UI-Uscita Impianto	0152050093PGR	45.49576487, 9.30427594
	UI-Uscita Impianto	0152050093TRR	45.49576487, 9.30427594
Impianto Nenni	UI-Uscita Impianto	0152050012PGR	45.49619834, 9.28687257
Via Cassanese/Via Golinelli	PR-Punto Rete	0152050989RET	45.4911876, 9.2644734

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Impianto Begonia	UI-Uscita Impianto	0152050002MGR	45.49959817, 9.29222486
Via Giovanni XXIII ang. Via dell'Acero	PR-Punto Rete	0152050988RET	45.5008889, 9.2933056
Impianto Milano 2 Andromeda	UI-Uscita Impianto	0152050005MGR	45.50172133, 9.26904507
Via Vigorelli/Milano 2	PR-Punto Rete	0152050002RET	45.5032778, 9.264

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20PESCHIERA%20BORROMEO.pdf
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf