

# Etichetta dell'acqua - Robecchetto con Induno

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta  
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>  
Generato il 22/06/2026 09:23

## Dati del punto

| Comune                 | Indirizzo geolocalizzato                            | Coordinate          | Data rilevazione analisi |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Robecchetto con Induno | Via Arese 2, 20020 Robecchetto Con Induno MI, Italy | 45.533262, 8.764599 | 12/06/2026               |

## Caratteristiche dell'acquedotto

| Dato                                   | Valore  |
|----------------------------------------|---------|
| Utenti                                 | 1.680   |
| Acqua erogata (mc/anno)                | 314.439 |
| Consumo pro-capite giornaliero (litri) | 180     |
| Lunghezza rete acquedotto (metri)      | 40.953  |
| Pozzi in esercizio n.                  | 1       |
| Carbone attivo n.                      | 0       |
| Ossidazione n.                         | 0       |
| Osmosi inversa n.                      | 0       |

Aggiornamento al 31/12/2024

## Parametri dell'acqua

| Parametro                       | Valore | Unità   | Intervallo rilevato | Limite di legge | Data rilevazione |
|---------------------------------|--------|---------|---------------------|-----------------|------------------|
| Bicarbonato (HCO3) [mg/l]       | 305    | [mg/l]  | 256-299             | Non previsto    | 2026-02-04       |
| Composti organoalogenati [µg/l] | <1     | [µg/l]  | 30                  | 30              | 2026-04-30       |
| Microinquinanti tot [µg/l]      | <0,01  | [µg/l]  | 0,06-0,08           | 0.50            | 2026-04-30       |
| Residuo secco a 180° [mg/l]     | 378    | [mg/l]  | 321-323             | 1500            | 2026-06-12       |
| pH                              | 7      |         | 7,7-7,8             | 6,5-9,5         | 2026-06-12       |
| Conducibilità [µS/cm]           | 525    | [µS/cm] | 446-449             | 2500            | 2026-06-12       |
| Solfati (SO4) [mg/l]            | 29     | [mg/l]  | 23-23               | 250             | 2026-06-12       |
| Durezza Totale [°f]             | 26     | [°f]    | 25-26               | Non previsto    | 2026-06-12       |
| Potassio (K) [mg/l]             | 1      | [mg/l]  | 2-2                 | Non previsto    | 2026-06-12       |
| Sodio (Na) [mg/l]               | 28     | [mg/l]  | 10-10               | 200             | 2026-06-12       |
| Fluoruri (F) [mg/l]             | <0,2   | [mg/l]  | 1,5                 | 1,5             | 2026-06-12       |
| Nitrati (NO3) [mg/l]            | 33     | [mg/l]  | 23-24               | 50              | 2026-06-12       |
| Nitriti (NO2) [mg/l]            | <0,02  | [mg/l]  | 0,5                 | 0,5             | 2026-06-12       |

| Parametro             | Valore | Unità  | Intervallo rilevato | Limite di legge | Data rilevazione |
|-----------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------------|
| Magnesio (Mg) [mg/l]  | 16     | [mg/l] | 15-16               | Non previsto    | 2026-06-12       |
| Cromo [µg/l]          | <5     | [µg/l] | 50                  | 50              | 2026-06-12       |
| Arsenico (As) [µg/l]  | <1     | [µg/l] | 10                  | 10              | 2026-06-12       |
| Ammonio (NH4) [mg/l]  | <0,1   | [mg/l] | 0.5                 | 0.5             | 2026-06-12       |
| Calcio (Ca) [mg/l]    | 77     | [mg/l] | 74-76               | Non previsto    | 2026-06-12       |
| Cloruri (Cl) [mg/l]   | 16     | [mg/l] | 13-13               | 250             | 2026-06-12       |
| Manganese (Mn) [µg/l] | <5     | [µg/l] | 50                  | 50              | 2026-06-12       |

### Punti di prelievo e impianti collegati

| Descrizione                   | Tipologia          | Codice PDP    | Coordinate              |
|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| Impianto VIA PLATI            | UI-Uscita Impianto | 0152260105TXR | 45.53486351, 8.75567601 |
| Via Legnano - Ex Expo         | CA-Casa dell'Acqua | 0151830099CDA | 45.52913229, 8.77325826 |
| Piazza degli Artigiani        | CA-Casa dell'Acqua | 0152260098CDA | 45.53280353, 8.75367953 |
| Impianto Via Don Milani       | PR-Punto Rete      | 0151830003SBU | 45.52933216, 8.77561706 |
| Piazza Giulio Cesare          | CA-Casa dell'Acqua | 0152260099CDA | 45.52957449, 8.74060415 |
| Impianto VIA ROMA             | UI-Uscita Impianto | 0152260001TXR | 45.52863246, 8.73969162 |
| Impianto VIA NOVARA (COLONIA) | UI-Uscita Impianto | 0152260004PGR | 45.5126055, 8.72176116  |

### Documenti collegati

| Documento            | URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relazione Gruppo CAP | <a href="https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20ROBECCHETTO%20CON%20INDUNO.pdf">https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20ROBECCHETTO%20CON%20INDUNO.pdf</a> |
| Relazione ATS        | <a href="https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf">https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf</a>                                                                       |