

Etichetta dell'acqua - San Vittore Olona

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
San Vittore Olona	Via Magenta 1, 20028 San Vittore Olona MI, Italy	45.585532, 8.943834	09/06/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	1.269
Acqua erogata (mc/anno)	591.772
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	195
Lunghezza rete acquedotto (metri)	36.563
Pozzi in esercizio n.	4
Carbone attivo n.	2
Ossidazione n.	0
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0.5	0.5	2026-06-09
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-06-09
Arsenico (As) [µg/l]	<1	[µg/l]	1	10	2026-06-09
Conducibilità [µS/cm]	699	[µS/cm]	396-630	2500	2026-06-09
Durezza Totale [°f]	36	[°f]	23-37	Non previsto	2026-06-09
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	342	[mg/l]	266-465	Non previsto	2026-06-09
Potassio (K) [mg/l]	1	[mg/l]	1-2	Non previsto	2026-06-09
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-06-09
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,5	0,5	2026-06-09
Cromo [µg/l]	<5	[µg/l]	10	50	2026-06-09
Microinquinanti tot [µg/l]	<0,01	[µg/l]	0,06	0.50	2026-06-09
pH	7		7,4-7,8	6,5-9,5	2026-06-09
Calcio (Ca) [mg/l]	103	[mg/l]	68-108	Non previsto	2026-06-09

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Nitrati (NO3) [mg/l]	33	[mg/l]	28-38	50	2026-06-09
Solfati (SO4) [mg/l]	23	[mg/l]	13-24	250	2026-06-09
Magnesio (Mg) [mg/l]	24	[mg/l]	14-24	Non previsto	2026-06-09
Sodio (Na) [mg/l]	12	[mg/l]	5-12	200	2026-06-09
Composti organoalogenati [µg/l]	<1	[µg/l]	4	30	2026-06-09
Residuo secco a 180° [mg/l]	503	[mg/l]	285-454	1500	2026-06-09
Cloruri (Cl) [mg/l]	28	[mg/l]	8-28	250	2026-06-09

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
P.za Europa	UI-Uscita Impianto	0152010001TRR	45.58700672, 8.94361502
Battisti - Serbatoio	UI-Uscita Impianto	0152010003SBU	45.58657718, 8.94740271
Via Ariosto angolo via Monti	CA-Casa dell'Acqua	0152010336CDA	45.58209949, 8.94548999
Bosco	UI-Uscita Impianto	0152010004TRR	45.59016952, 8.94131544
Via XXIV Maggio	PR-Punto Rete	0152010998RET	45.5835274, 8.9373145
Battisti (II)	Nessuna tipologia specificata	0152010003TRR	45.58367082, 8.95131279
Impianto Roma	UI-Uscita Impianto	0152010022PGR	45.59019039, 8.9340671
Via Puccini	PR-Punto Rete	0152010999RET	45.5779649, 8.9545724

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20SAN%20VITTORE%20OLONA.pdf
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf