

Etichetta dell'acqua - Trezzano Rosa

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Trezzano Rosa	Via G. di Vittorio 10, 20060 Trezzano Rosa MI, Italy	45.58246, 9.484957	01/04/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	1.095
Acqua erogata (mc/anno)	349.766
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	178
Lunghezza rete acquedotto (metri)	22.746
Pozzi in esercizio n.	4
Carbone attivo n.	2
Ossidazione n.	1
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Microinquinanti tot [µg/l]	<0,01	[µg/l]	0,12	0.50	2021-04-15
Conducibilità [µS/cm]	380	[µS/cm]	327-424	2500	2026-04-01
Residuo secco a 180° [mg/l]	274	[mg/l]	236-305	1500	2026-04-01
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	232	[mg/l]	214-397	Non previsto	2026-04-01
pH	7		7,6-7,7	6,5-9,5	2026-04-01
Cloruri (Cl) [mg/l]	10	[mg/l]	5-16	250	2026-04-01
Sodio (Na) [mg/l]	7	[mg/l]	5-9	200	2026-04-01
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-04-01
Cromo [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-04-01
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0.5	0.5	2026-04-01
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-04-01
Durezza Totale [°f]	19	[°f]	20-26	Non previsto	2026-04-01
Arsenico (As) [µg/l]	<1	[µg/l]	10	10	2026-04-01

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Calcio (Ca) [mg/l]	48	[mg/l]	50-65	Non previsto	2026-04-01
Magnesio (Mg) [mg/l]	18	[mg/l]	17-23	Non previsto	2026-04-01
Potassio (K) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	1	Non previsto	2026-04-01
Nitrati (NO3) [mg/l]	20	[mg/l]	14-36	50	2026-04-01
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,5	0,5	2026-04-01
Solfati (SO4) [mg/l]	12	[mg/l]	11-19	250	2026-04-01

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Via Rodari angolo Caravaggio	PR-Punto Rete	0152190002RET	45.5825, 9.4822778
Impianto Serbatoio	UI-Uscita Impianto	0152190001TRR	45.58412393, 9.4873019
Via f.lli Cervi / Via Moro	PR-Punto Rete	0152190003RET	45.5802222, 9.4871389
Impianto Verdi	UI-Uscita Impianto	0152190003TRR	45.58254623, 9.48088107
Parco Via Fratelli Cervi	CA-Casa dell'Acqua	0152190099CDA	45.58228821, 9.48920683
Impianto I Maggio	UI-Uscita Impianto	0152190002TRR	45.58722247, 9.48321262
Impianto Ancona - Perugia	UI-Uscita Impianto	0152190010PGR	45.58641437, 9.47170438
Impianto Serbatoio	UI-Uscita Impianto	0151100001TXR	45.59161004, 9.49399507
Via 4 Novembre angolo Via Roma - parcheggio municipio	CA-Casa dell'Acqua	0151100099CDA	45.59166631, 9.4939042
Via Cavour	PR-Punto Rete	0151100999RET	45.59155391, 9.49741773
Impianto Serbatoio	PR-Punto Rete	0151770002RET	45.57629817, 9.50081675
Piazza Papa Giovanni Paolo II	CA-Casa dell'Acqua	0150140099CDA	45.57494954, 9.46799225
Impianto Municipio	UI-Uscita Impianto	0150140001TRR	45.57298382, 9.4698803
	UI-Uscita Impianto	0150140004MGR	45.58197404, 9.46211457
	UI-Uscita Impianto	0151770003TRA	45.56998278, 9.50017214
Impianto Rotos	UI-Uscita Impianto	0151770003TXR	45.56998278, 9.50017214
via Porta / IBM	UI-Uscita Impianto	0150140004SBU	45.58421366, 9.46140554
Impianto Bettola	UI-Uscita Impianto	0151770004TRR	45.56452549, 9.48727487
Loc. Bettola - Via Santa Elisabetta	CA-Casa dell'Acqua	0151770099CDA	45.56330152, 9.49007162
Bettola - Giovanni XXIII / Togliatti	PR-Punto Rete	0151770003RET	45.5611667, 9.4940556
Via Guarnerio - parco giochi	CA-Casa dell'Acqua	0152210098CDA	45.60999937, 9.51140482
Via Don Gnocchi a Concesa	CA-Casa dell'Acqua	0152210099CDA	45.60038863, 9.52549408
Impianto Concesa	UI-Uscita Impianto	0152210005TRR	45.60072866, 9.52702296
Impianto Adda	UI-Uscita Impianto	0152210001MGR	45.61202911, 9.51837995
Centrale Trezzo sull'Adda	UI-Uscita Impianto	0152210011TXR	45.62468233, 9.5033005

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20TREZZANO%20ROSA.pdf
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf