

Etichetta dell'acqua - Vanzago

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Vanzago	Via delle Tre Campane 33, 20043 Vanzago MI, Italy	45.519356, 8.984117	04/06/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	1.312
Acqua erogata (mc/anno)	644.697
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	189
Lunghezza rete acquedotto (metri)	30.473
Pozzi in esercizio n.	4
Carbone attivo n.	1
Ossidazione n.	0
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Cromo [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-06-04
Arsenico (As) [µg/l]	<1	[µg/l]	3	10	2026-06-04
Residuo secco a 180° [mg/l]	405	[mg/l]	146-358	1500	2026-06-04
Magnesio (Mg) [mg/l]	20	[mg/l]	6-17	Non previsto	2026-06-04
Conducibilità [µS/cm]	563	[µS/cm]	203-497	2500	2026-06-04
Sodio (Na) [mg/l]	15	[mg/l]	6-11	200	2026-06-04
pH	7		7,6-7,8	6,5-9,5	2026-06-04
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-06-04
Potassio (K) [mg/l]	1	[mg/l]	1-2	Non previsto	2026-06-04
Composti organoalogenati [µg/l]	<1	[µg/l]	2	30	2026-06-04
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	336	[mg/l]	293-317	Non previsto	2026-06-04
Calcio (Ca) [mg/l]	89	[mg/l]	33-81	Non previsto	2026-06-04
Durezza Totale [°f]	30	[°f]	11-27	Non previsto	2026-06-04

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Microquinanti tot [µg/l]	<0,01	[µg/l]	0.50	0.50	2026-06-04
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-06-04
Cloruri (Cl) [mg/l]	19	[mg/l]	18	250	2026-06-04
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,5	0,5	2026-06-04
Solfati (SO4) [mg/l]	37	[mg/l]	23	250	2026-06-04
Nitrati (NO3) [mg/l]	34	[mg/l]	28	50	2026-06-04
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0.5	0.5	2026-06-04

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Impianto Ferrario Fraz. Mantegazza	UI-Uscita Impianto	0152290001TXR	45.51574933, 8.98180559
Via Arsiero	PR-Punto Rete	0152290101RET	45.52694956, 8.9847635
Impianto Via Milano	UI-Uscita Impianto	0152290014MGR	45.52071771, 8.99554413
Via della Filanda	CA-Casa dell'Acqua	0152290099CDA	45.5267175, 8.99120434
Impianto Garibaldi Serbatoio	UI-Uscita Impianto	0151760001SBU	45.53243031, 8.99225113
Impianto Rosmini Bettolino	UI-Uscita Impianto	0151760004MGR	45.54327577, 9.00197009
Piazza 25 Aprile	CA-Casa dell'Acqua	0151760099CDA	45.5447123, 9.00341259

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20VANZAGO.pdf
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf