

Etichetta dell'acqua - Vimodrone

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Vimodrone	Via Papa Giovanni XXIII 24, 20093 Vimodrone MI, Italy	45.515398, 9.284293	27/05/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	1.188
Acqua erogata (mc/anno)	1.304.869
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	213
Lunghezza rete acquedotto (metri)	35.796
Pozzi in esercizio n.	4
Carbone attivo n.	1
Ossidazione n.	0
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,5	0,5	2026-05-27
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0.5	0.5	2026-05-27
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-05-27
Cloruri (Cl) [mg/l]	28	[mg/l]	27-34	250	2026-05-27
Nitrati (NO3) [mg/l]	28	[mg/l]	27-28	50	2026-05-27
Solfati (SO4) [mg/l]	36	[mg/l]	32-38	250	2026-05-27
Sodio (Na) [mg/l]	15	[mg/l]	13-21	200	2026-05-27
Potassio (K) [mg/l]	1	[mg/l]	2-3	Non previsto	2026-05-27
pH	7		7,3-7,4	6,5-9,5	2026-05-27
Calcio (Ca) [mg/l]	100	[mg/l]	97-104	Non previsto	2026-05-27
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-05-27
Magnesio (Mg) [mg/l]	23	[mg/l]	19-23	Non previsto	2026-05-27
Residuo secco a 180° [mg/l]	472	[mg/l]	427-454	1500	2026-05-27

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Arsenico (As) [µg/l]	<1	[µg/l]	10	10	2026-05-27
Durezza Totale [°f]	34	[°f]	33-35	Non previsto	2026-05-27
Cromo [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-05-27
Composti organoalogenati [µg/l]	<1	[µg/l]	3	30	2026-05-27
Conducibilità [µS/cm]	655	[µS/cm]	594-631	2500	2026-05-27
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	342	[mg/l]	284-427	Non previsto	2026-04-08

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Via Dante Alighieri - parcheggio	CA-Casa dell'Acqua	0152420098CDA	45.51628381, 9.28466469
Impianto Fiume	UI-Uscita Impianto	0152420001TRR	45.51561098, 9.28062451
Via dei Mille	CA-Casa dell'Acqua	0152420099CDA	45.5125814, 9.28404346
Impianto Battisti - Cadorna	UI-Uscita Impianto	0152420002MGR	45.5144834, 9.2909647
	UI-Uscita Impianto	0152420041TRR	45.51053218, 9.28569632
Via Martesana (lato parcheggio)	PR-Punto Rete	0152420999RET	45.5196068, 9.2803203
Via 11 Febbraio (lato parcheggio)	PR-Punto Rete	0152420998RET	45.5140556, 9.2949167
Impianto Trento - Croce Rossa	UI-Uscita Impianto	0150810006TXR	45.52370865, 9.27822556
Via Papa Giovanni XXIII	CA-Casa dell'Acqua	0150810097CDA	45.52209419, 9.27362005
Impianto Artigianato - Tobagi	UI-Uscita Impianto	0152420038PGR	45.51655184, 9.30100933
	UI-Uscita Impianto	0152420038TRR	45.51655184, 9.30100933
Impianto Risorgimento	UI-Uscita Impianto	0150810062TRR	45.52729584, 9.2900597
Impianto Piave - Metropolitana	UI-Uscita Impianto	0150810002TXR	45.52861494, 9.28385432
	Nessuna tipologia specificata	0150810150F01	45.52854895, 9.28731595
	UI-Uscita Impianto	0150810150TRR	45.52854895, 9.28731595
Parco di Viale Marche	CA-Casa dell'Acqua	0150810099CDA	45.5298391, 9.27391876
Via Europa	PR-Punto Rete	0150810008TXR	45.52639952, 9.26583346
Impianto Boccaccio	UI-Uscita Impianto	0150810009TXR	45.53424798, 9.27928527
Impianto Ovidio - Stella	UI-Uscita Impianto	0150810005TRR	45.53700739, 9.28323054
Impianto Paganini	UI-Uscita Impianto	0150810069TRR	45.53863243, 9.28479616
Impianto Levi	UI-Uscita Impianto	0150810004TRR	45.54012745, 9.27442306
Via Campania	UI-Uscita Impianto	0150810149PGR	45.54313785, 9.28287899
Impianto S. Maurizio - Curiel	UI-Uscita Impianto	0150810001TXR	45.54520807, 9.27026859
via Garibaldi	CA-Casa dell'Acqua	0150810098CDA	45.54653615, 9.26527215

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20VIMODRONE.pdf
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf