

# Pavia Acque - Qualita dell'acqua

Analisi chimica e chimico-fisica D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Comune                | MAGHERNO                   |
| Luogo di prelievo     | VIA ROMA CENTRALE MAGHERNO |
| Note                  | POTABILIZZATORE            |
| Numero di protocollo  | 22472/23                   |
| Data di campionamento | 03-01-2024                 |

## Parametri analitici

| Parametro                       | Valore rilevato | Valore limite |
|---------------------------------|-----------------|---------------|
| Escherichia coli ( n°/100 ml )  | 0               | 0,00          |
| Antimonio (Sb) - µg/l           | <1,0            | 10,00         |
| Arsenico (As) - µg/l            | 7               | 10,00         |
| Benzene - µg/l                  | <0,3            | 1,00          |
| Boro (B) - mg/l                 | <0,1            | 1,50          |
| Bromati [µg/L]                  | <2              | 10,00         |
| Cadmio (Cd) - µg/l              | <1,0            | 5,00          |
| Clorati mg/l                    | <0,02           | 0,70          |
| Clorito (ClO2) - [mg/l]         | 0,06            | 0,70          |
| Cromo ( µg/l )                  | <5              | 50,00         |
| Rame (Cu) - mg/l                | <0,005          | 2,00          |
| Fluoruro (F) - mg/l             | <0,20           | 1,50          |
| Piombo (Pb) - µg/l              | <2              | 10,00         |
| Nichel (Ni) - µg/l              | <5              | 20,00         |
| Nitrato ( mg/l )                | <2              | 50,00         |
| Nitrito ( mg/l )                | <0,02           | 0,50          |
| Antiparassitari totale ( µg/l ) | -               | 0,50          |
| 2,6-Diclorobenzammide [µg/L]    | <0,01           | 0,10          |
| Alachlor - µg/l                 | <0,01           | 0,10          |
| Ametryn [µg/L]                  | <0,01           | 0,10          |
| Atrazina [µg/L]                 | <0,01           | 0,10          |
| Atrazina desetil desisopropil   | <0,01           | 0,10          |
| Atrazina desisopropil[µg/L]     | <0,01           | 0,10          |
| Bentazone [µg/L]                | <0,01           | 0,10          |
| Bromacile - µg/l                | <0,01           | 0,10          |
| Cianazina - µg/l                | <0,01           | 0,10          |
| Desetilatrazina [µg/L]          | <0,01           | 0,10          |
| Desetilterbutilazina [µg/L]     | <0,01           | 0,10          |
| Desmetrina [µg/L]               | <0,01           | 0,10          |
| LM6                             | <0,01           | 0,10          |
| Mebicar [µg/L]                  | <0,01           | 0,10          |
| Metolachlor [µg/L]              | <0,01           | 0,10          |

| Parametro                                               | Valore rilevato | Valore limite |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Molinate [ $\mu\text{g/L}$ ]                            | <0,01           | 0,10          |
| Oxadiazon - $\mu\text{g/l}$                             | <0,01           | 0,10          |
| Prometryn [ $\mu\text{g/L}$ ]                           | <0,01           | 0,10          |
| Propazina [ $\mu\text{g/L}$ ]                           | <0,01           | 0,10          |
| Sebuthylazine [ $\mu\text{g/L}$ ]                       | <0,01           | 0,10          |
| Simazina [ $\mu\text{g/L}$ ]                            | <0,01           | 0,10          |
| Terbutilazina [ $\mu\text{g/L}$ ]                       | <0,01           | 0,10          |
| Terbutryn [ $\mu\text{g/L}$ ]                           | <0,01           | 0,10          |
| Selenio (Se) - $\mu\text{g/l}$                          | <1              | 20,00         |
| Tetracloroetilene e Tricloroetilene ( $\mu\text{g/l}$ ) | -               | 10,00         |
| Triometani - totale ( $\mu\text{g/l}$ )                 | -               | 30,00         |
| Uranio (U) ( $\mu\text{g/l}$ )                          | <1              | 30,00         |
| Vanadio (V) - $\mu\text{g/l}$                           | <5              | 140,00        |
| Alluminio (Al) - $\mu\text{g/l}$                        | <20             | 200,00        |
| Ammonio ( $\text{mg/l}$ )                               | <0,10           | 0,50          |
| Cloruro (Cl) ( $\text{mg/l}$ )                          | 3               | 250,00        |
| Conduttività ( $\mu\text{S/cm}$ )                       | 196             | 2500,00       |
| Concentrazione ioni idrogeno (pH)                       | 7,8             | >6,5 - <9,5   |
| Ferro ( $\mu\text{g/l}$ )                               | <20             | 200,00        |
| Manganese ( $\mu\text{g/l}$ )                           | 6               | 50,00         |
| Solfato ( $\text{mg/l}$ )                               | <2              | 250,00        |
| Sodio (Na) - $\text{mg/l}$                              | 8               | 200,00        |
| Conteggio delle colonie a 22°C ( n°/1 ml )              | 0               |               |
| Batteri coliformi a 37°C ( n°/100 ml )                  | 0               | 0,00          |
| Carbonio Organico Totale (TOC)                          | 0,233           |               |
| Durezza (°F )                                           | 12              |               |
| Calcio [ $\text{mg/L}$ ]                                | 37              |               |
| Magnesio [ $\text{mg/L}$ ]                              | 6               |               |
| Potassio (K)                                            | 1,3             |               |

Fonte scheda: <https://www.paviaacque.it/analisi/stampa.php?id=36a833723eb6a21f708a2934e6d6bba1&t=1>  
Pagina di ricerca: <https://www.paviaacque.it/attivita/qualita-dellacqua/>