

# Pavia Acque - Qualita dell'acqua

Analisi chimica e chimico-fisica D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Comune                | VAL DI NIZZA                                                     |
| Luogo di prelievo     | FRAZIONE POGGIO FERRATO RETE VAL DI NIZZA POGGIO FERRATO - MONTE |
| Note                  | RETE                                                             |
| Numero di protocollo  | 2403522-014                                                      |
| Data di campionamento | 05-08-2024                                                       |

## Parametri analitici

| Parametro                                    | Valore rilevato | Valore limite |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Antimonio (Sb) - µg/l                        | < 1             | 10,00         |
| Arsenico (As) - µg/l                         | < 1             | 10,00         |
| Benzene - µg/l                               | < 0,1           | 1,00          |
| Cadmio (Cd) - µg/l                           | < 0,5           | 5,00          |
| Cromo ( µg/l )                               | 4               | 50,00         |
| Rame (Cu) - mg/l                             | < 0,1           | 2,00          |
| 1,2-Dicloroetano [µg/L]                      | < 0,1           | 3,00          |
| Fluoruro (F) - mg/l                          | 0,1             | 1,50          |
| Piombo (Pb) - µg/l                           | < 1             | 10,00         |
| Nichel (Ni) - µg/l                           | 2               | 20,00         |
| Nitrato ( mg/l )                             | 3               | 50,00         |
| Nitrito ( mg/l )                             | < 0,05          | 0,50          |
| Tetracloroetilene e Tricloroetilene ( µg/l ) | < 1             | 10,00         |
| Triometani - totale ( µg/l )                 | < 1             | 30,00         |
| Uranio (U) ( µg/l )                          | < 1             | 30,00         |
| Vanadio (V) - µg/l                           | < 1             | 140,00        |
| Cloruro di Vinile [µg/L]                     | < 0,1           | 0,50          |
| Ammonio ( mg/l )                             | < 0,1           | 0,50          |
| Cloruro (Cl) (mg/l )                         | 6               | 250,00        |
| Conducibilità (µS/cm)                        | 606             | 2500,00       |
| Concentrazione ioni idrogeno (pH)            | 7,8             | >6,5 - <9,5   |
| Ferro ( µg/l )                               | < 5             | 200,00        |
| Manganese ( µg/l )                           | < 5             | 50,00         |
| Solfato ( mg/l )                             | 28              | 250,00        |
| Sodio (Na) - mg/l                            | 6               | 200,00        |
| Carbonio Organico Totale (TOC)               | 0,47            |               |
| Durezza (°F )                                | 36              |               |
| Calcio [mg/L]                                | 102             |               |
| Magnesio [mg/L]                              | 26              |               |
| Potassio (K)                                 | 1,4             |               |