

Qualità dell'acqua - Carvico

Fonte dati: UniAcque - I parametri del tuo Comune
Generato il 22/06/2026 09:07

Comune

Carvico

Punto rete

Fontanella - Cimitero: Via Cavour

Parametro	Valore rilevato	Valore limite	Unità di misura
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	7,7	6,5-9,5	Unità pH
Residuo fisso (da calcolo)	262		mg/l
Durezza totale	21		°F
Conducibilità elettrica a 20°C	374	2500	µS/cm
Calcio	57		mg/l
Magnesio	16		mg/l
Ammonio	< 0,1	0,5	mg/l
Cloruro	7	250	mg/l
Solfato	25	250	mg/l
Potassio	2,0		mg/l
Sodio	5,7	200	mg/l
Arsenico	2	10	µg/l
Bicarbonato	227		mg/l
Cloro residuo libero	< 0,10		mg/l
Fluoruri	0,10	1,5	mg/l
Nitrato	7	50	mg/l
Nitrito	< 0,05	0,5	mg/l
Manganese	< 5	50	µg/l