

Qualità dell'acqua - Cene

Fonte dati: UniAcque - I parametri del tuo Comune
Generato il 22/06/2026 09:07

Comune

Cene

Punto rete

Stacco dedicato in nicchia - Via Valle Rossa, 21

Parametro	Valore rilevato	Valore limite	Unità di misura
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	7,4	6,5-9,5	Unità pH
Residuo fisso (da calcolo)	328		mg/l
Durezza totale	28		°F
Conducibilità elettrica a 20°C	468	2500	µS/cm
Calcio	98		mg/l
Magnesio	9		mg/l
Ammonio	< 0,1	0,5	mg/l
Cloruro	2	250	mg/l
Solfato	8	250	mg/l
Potassio	< 0,5		mg/l
Sodio	1,3	200	mg/l
Arsenico	< 1	10	µg/l
Bicarbonato	346		mg/l
Cloro residuo libero	0,14		mg/l
Fluoruri	0,43	1,5	mg/l
Nitrato	5	50	mg/l
Nitrito	< 0,05	0,5	mg/l
Manganese	< 5	50	µg/l