

Qualità dell'acqua - Fara Olivana con Sola

Fonte dati: UniAcque - I parametri del tuo Comune
Generato il 22/06/2026 09:08

Comune
Fara Olivana con Sola
Punto rete
Fontanella - Via alla Chiesa, 7

Parametro	Valore rilevato	Valore limite	Unità di misura
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	7,7	6,5-9,5	Unità pH
Residuo fisso (da calcolo)	294		mg/l
Durezza totale	24		°F
Conducibilità elettrica a 20°C	421	2500	µS/cm
Calcio	66		mg/l
Magnesio	18		mg/l
Ammonio	< 0,1	0,5	mg/l
Cloruro	21	250	mg/l
Solfato	27	250	mg/l
Potassio	0,6		mg/l
Sodio	5,3	200	mg/l
Arsenico	n.d.	10	µg/l
Bicarbonato	n.d.		mg/l
Cloro residuo libero	< 0,10		mg/l
Fluoruri	< 0,05	1,5	mg/l
Nitrato	15	50	mg/l
Nitrito	< 0,05	0,5	mg/l
Manganese	n.d.	50	µg/l