

Qualità dell'acqua - Fonteno

Fonte dati: UniAcque - I parametri del tuo Comune
Generato il 22/06/2026 09:08

Comune

Fonteno

Punto rete

Fontanella - Frazione Xino

Parametro	Valore rilevato	Valore limite	Unità di misura
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	8,2	6,5-9,5	Unità pH
Residuo fisso (da calcolo)	243		mg/l
Durezza totale	22		°F
Conducibilità elettrica a 20°C	347	2500	µS/cm
Calcio	47		mg/l
Magnesio	25		mg/l
Ammonio	< 0,1	0,5	mg/l
Cloruro	< 2	250	mg/l
Solfato	6	250	mg/l
Potassio	< 0,5		mg/l
Sodio	0,9	200	mg/l
Arsenico	< 1	10	µg/l
Bicarbonato	262		mg/l
Cloro residuo libero	0,13		mg/l
Fluoruri	0,06	1,5	mg/l
Nitrato	7	50	mg/l
Nitrito	< 0,05	0,5	mg/l
Manganese	< 5	50	µg/l