

Qualità dell'acqua - Fuipiano Valle Imagna

Fonte dati: UniAcque - I parametri del tuo Comune
Generato il 22/06/2026 09:08

Comune

Fuipiano Valle Imagna

Punto rete

Fontanella - Piazza Chiesa San Giovanni Battista

Parametro	Valore rilevato	Valore limite	Unità di misura
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	8,1	6,5-9,5	Unità pH
Residuo fisso (da calcolo)	165		mg/l
Durezza totale	14		°F
Conducibilità elettrica a 20°C	235	2500	µS/cm
Calcio	46		mg/l
Magnesio	6		mg/l
Ammonio	< 0,1	0,5	mg/l
Cloruro	< 2	250	mg/l
Solfato	11	250	mg/l
Potassio	< 0,5		mg/l
Sodio	1,0	200	mg/l
Arsenico	< 1	10	µg/l
Bicarbonato	144		mg/l
Cloro residuo libero	< 0,10		mg/l
Fluoruri	0,06	1,5	mg/l
Nitrato	4	50	mg/l
Nitrito	< 0,05	0,5	mg/l
Manganese	< 5	50	µg/l