

Qualità dell'acqua - Predore

Fonte dati: UniAcque - I parametri del tuo Comune
Generato il 22/06/2026 09:09

Comune

Predore

Punto rete

Fontanella - Municipio (esterna): Piazza Vittorio Veneto

Parametro	Valore rilevato	Valore limite	Unità di misura
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	7,5	6,5-9,5	Unità pH
Residuo fisso (da calcolo)	331		mg/l
Durezza totale	28		°F
Conducibilità elettrica a 20°C	473	2500	µS/cm
Calcio	96		mg/l
Magnesio	9		mg/l
Ammonio	< 0,1	0,5	mg/l
Cloruro	4	250	mg/l
Solfato	22	250	mg/l
Potassio	1,1		mg/l
Sodio	3,4	200	mg/l
Arsenico	< 1	10	µg/l
Bicarbonato	356		mg/l
Cloro residuo libero	0,14		mg/l
Fluoruri	0,21	1,5	mg/l
Nitrato	15	50	mg/l
Nitrito	< 0,05	0,5	mg/l
Manganese	< 5	50	µg/l

PDF generato dalla pagina pubblica UniAcque; il sito originale crea il PDF lato browser.