

Qualità dell'acqua - Sarnico

Fonte dati: UniAcque - I parametri del tuo Comune
Generato il 22/06/2026 09:10

Comune

Sarnico

Punto rete

Fontanella - Piazza XX Settembre

Parametro	Valore rilevato	Valore limite	Unità di misura
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	7,6	6,5-9,5	Unità pH
Residuo fisso (da calcolo)	392		mg/l
Durezza totale	29		°F
Conducibilità elettrica a 20°C	560	2500	µS/cm
Calcio	89		mg/l
Magnesio	18		mg/l
Ammonio	< 0,1	0,5	mg/l
Cloruro	24	250	mg/l
Solfato	39	250	mg/l
Potassio	2,5		mg/l
Sodio	18,5	200	mg/l
Arsenico	3	10	µg/l
Bicarbonato	316		mg/l
Cloro residuo libero	0,24		mg/l
Fluoruri	0,43	1,5	mg/l
Nitrato	14	50	mg/l
Nitrito	< 0,05	0,5	mg/l
Manganese	6	50	µg/l