

Qualità dell'acqua - Torre Pallavicina

Fonte dati: UniAcque - I parametri del tuo Comune
Generato il 22/06/2026 09:10

Comune

Torre Pallavicina

Punto rete

Fontanella - Parco Pubblico - Frazione Villanuova: Via M. Merisi

Parametro	Valore rilevato	Valore limite	Unità di misura
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	7,6	6,5-9,5	Unità pH
Residuo fisso (da calcolo)	268		mg/l
Durezza totale	22		°F
Conducibilità elettrica a 20°C	382	2500	µS/cm
Calcio	69		mg/l
Magnesio	10		mg/l
Ammonio	< 0,1	0,5	mg/l
Cloruro	4	250	mg/l
Solfato	18	250	mg/l
Potassio	1,1		mg/l
Sodio	5,1	200	mg/l
Arsenico	< 1	10	µg/l
Bicarbonato	244		mg/l
Cloro residuo libero	0,10		mg/l
Fluoruri	0,12	1,5	mg/l
Nitrato	10	50	mg/l
Nitrito	< 0,05	0,5	mg/l
Manganese	< 5	50	µg/l