

Qualità dell'acqua - Vigano San Martino

Fonte dati: UniAcque - I parametri del tuo Comune
Generato il 22/06/2026 09:11

Comune
Vigano San Martino

Punto rete
Fontanella - Cimitero: Via SÌ alla Vita

Parametro	Valore rilevato	Valore limite	Unità di misura
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	7,8	6,5-9,5	Unità pH
Residuo fisso (da calcolo)	266		mg/l
Durezza totale	24		°F
Conducibilità elettrica a 20°C	380	2500	µS/cm
Calcio	56		mg/l
Magnesio	23		mg/l
Ammonio	< 0,1	0,5	mg/l
Cloruro	2	250	mg/l
Solfato	8	250	mg/l
Potassio	0,6		mg/l
Sodio	1,4	200	mg/l
Arsenico	< 1	10	µg/l
Bicarbonato	272		mg/l
Cloro residuo libero	0,10		mg/l
Fluoruri	0,17	1,5	mg/l
Nitrato	8	50	mg/l
Nitrito	< 0,05	0,5	mg/l
Manganese	< 5	50	µg/l