

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualità acqua

Castiglione della Pescaia - Castiglione della Pescaia

ID layer	FIQBAC000000000000145
Comune	Castiglione della Pescaia
Zona	Castiglione della Pescaia
Nome KML	La Valle - Pian dei Sodi - Barbaruta - Galleria Alta - Galleria Bassa - Fonte Carolina
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

Il sistema idrico è alimentato dalla risorsa della Dorsale di adduzione FIORA e da fonti locali costituite da pozzi. La qualità delle risorse idriche non richiede nessun sistema di trattamento. La disinfezione viene effettuata tramite dosaggio di Ipoclorito di Sodio.

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
1,2 Dicloroetano	(*3,0 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	2
Alluminio	(*200 / µg/l)	<20 (µg/l)	6
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	30
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	6
Antiparassitari totali	(*0,5 / µg/l)	<0.005 (µg/l)	2
Arsenico	(*10 / µg/l)	3.8 (µg/l)	6
Benzene	(*1 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	2
Benzoapirene	(*0.010 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	2
Bicarbonati		194.3 (mg/l)	6
Boro	(*1,5 / µg/l)	<0.10 (µg/l)	6
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	6
Calcio		95.5 (mg/l)	6
Cianuri	(*50 / µg/l)	<30 (µg/l)	2
Cloriti	(*0,25 / µg/l)	<0.02 (µg/l)	4
Cloro residuo		0.2 (mg/l)	12
Cloruri	(*250 / mg/l)	99.0 (mg/l)	6
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	817 (µS/cm a 20°C)	30
Durezza totale		37.0 (°F)	6
Ferro	(*200 / µg/l)	29.9 (µg/l)	6
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	6
Idrocarburi Policiclici Aromatici	(*0,10 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	2
Magnesio		31.5 (mg/l)	6
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	6
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	6
Nichel	(*20 / µg/l)	<5 (µg/l)	6

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Nitrati	(*50 / mg/l)	7.3 (mg/l)	6
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	6
Ossidabilità	(*5 / mg/l)	<0.1 (mg/l)	2
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	7.59 (Unità pH)	30
Piombo	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	6
Potassio		4.9 (mg/l)	6
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	6
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	6
Sodio	(*200 / mg/l)	66.2 (mg/l)	6
Solfati	(*250 / mg/l)	182.0 (mg/l)	6
Somma Tri e Tetracloroetilene	(*10 / µg/l)	0.1 (µg/l)	2
Tallio		<0.3 (µg/l)	6
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	0.2 (NTU)	30
Trialometani totale	(*30 / µg/l)	6.4 (µg/l)	2
Uranio		<2.5 (µg/l)	6
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	6

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.