

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualita acqua

Isola del Giglio - Isola del Giglio

ID layer	FIQBAC00000000000278
Comune	Isola del Giglio
Zona	Isola del Giglio
Nome KML	Presa Mare Bonsere
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

Il sistema idrico è alimentato unicamente dal dissalatore per acqua di mare situato in prossimità di Giglio Porto. La disinfezione viene effettuata tramite dosaggio di Ipoclorito di Sodio.

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
1,2 Dicloroetano	(*3,0 / µg/l)	0.3 (µg/l)	1
Alluminio	(*200 / µg/l)	<20 (µg/l)	3
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	27
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	3
Antiparassitari totali	(*0,5 / µg/l)	<0.005 (µg/l)	1
Arsenico	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	3
Benzene	(*1 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Benzoapirene	(*0.010 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Bicarbonati		88.8 (mg/l)	3
Boro	(*1,5 / µg/l)	0.9 (µg/l)	3
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	3
Calcio		20.3 (mg/l)	3
Cianuri	(*50 / µg/l)	1 (µg/l)	1
Cloriti	(*0,25 / µg/l)	<0.02 (µg/l)	2
Cloro residuo		0.1 (mg/l)	11
Cloruri	(*250 / mg/l)	147.7 (mg/l)	3
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	587 (µS/cm a 20°C)	27
Durezza totale		8.7 (°F)	3
Ferro	(*200 / µg/l)	56.6 (µg/l)	3
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Idrocarburi Policiclici Aromatici	(*0,10 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Magnesio		8.0 (mg/l)	3
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	3
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	3
Nichel	(*20 / µg/l)	<5 (µg/l)	3
Nitrati	(*50 / mg/l)	<1 (mg/l)	3

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Ossidabilità	(*5 / mg/l)	<0.1 (mg/l)	1
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	7.53 (Unità pH)	27
Piombo	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	3
Potassio		8.1 (mg/l)	3
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	3
Sodio	(*200 / mg/l)	84.7 (mg/l)	3
Solfati	(*250 / mg/l)	<5 (mg/l)	3
Somma Tri e Tetracloroetilene	(*10 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Tallio		<0.3 (µg/l)	3
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	0.6 (NTU)	27
Triometani totale	(*30 / µg/l)	7.0 (µg/l)	1
Uranio		<2.5 (µg/l)	3
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	3

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.