

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualita acqua

Asciano - Vescona - Chiusure - Monteoliveto

ID layer	FIQBAC00000000000291
Comune	Asciano
Zona	Vescona - Chiusure - Monteoliveto
Nome KML	Basili 1 - Basili 2
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

Il sistema idrico è alimentato unicamente da fonti locali costituite da pozzi. La qualità delle risorse idriche non richiede nessun sistema di trattamento. La disinfezione viene effettuata tramite dosaggio di Ipoclorito di Sodio.

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
1,2 Dicloroetano	(*3,0 / µg/l)	0.1 (µg/l)	1
Alluminio	(*200 / µg/l)	<20 (µg/l)	3
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	9
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	3
Antiparassitari totali	(*0,5 / µg/l)	<0.005 (µg/l)	1
Arsenico	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	3
Benzene	(*1 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Benzoapirene	(*0.010 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Bicarbonati		467.6 (mg/l)	3
Boro	(*1,5 / µg/l)	0.3 (µg/l)	3
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	3
Calcio		160.3 (mg/l)	3
Cianuri	(*50 / µg/l)	1 (µg/l)	1
Cloriti	(*0,25 / µg/l)	<0.02 (µg/l)	1
Cloro residuo		0.2 (mg/l)	2
Cloruri	(*250 / mg/l)	81.7 (mg/l)	3
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	1063 (µS/cm a 20°C)	9
Durezza totale		52.7 (°F)	3
Ferro	(*200 / µg/l)	<20.0 (µg/l)	3
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	0.80 (mg/l)	3
Idrocarburi Policiclici Aromatici	(*0,10 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Magnesio		30.0 (mg/l)	3
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	3
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	3
Nichel	(*20 / µg/l)	<5 (µg/l)	3

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Nitrati	(*50 / mg/l)	20.3 (mg/l)	3
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Ossidabilità	(*5 / mg/l)	<0.1 (mg/l)	1
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	7.52 (Unità pH)	9
Piombo	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	3
Potassio		6.3 (mg/l)	3
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	3
Sodio	(*200 / mg/l)	67.3 (mg/l)	3
Solfati	(*250 / mg/l)	133.3 (mg/l)	3
Somma Tri e Tetracloroetilene	(*10 / µg/l)	0.2 (µg/l)	1
Tallio		<0.3 (µg/l)	3
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	<0.1 (NTU)	9
Trialometani totale	(*30 / µg/l)	0.4 (µg/l)	1
Uranio		<2.5 (µg/l)	3
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	3

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.