

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualita acqua

Colle di Val d'Elsa - Collalto

ID layer	FIQBAC000000000000348
Comune	Colle di Val d'Elsa
Zona	Collalto
Nome KML	Collalto
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

Il sistema idrico è alimentato unicamente da fonti locali costituite da pozzi. La qualità delle risorse idriche non richiede nessun sistema di trattamento. La disinfezione viene effettuata tramite dosaggio di Ipoclorito di Sodio.

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
1,2 Dicloroetano	(*3,0 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Alluminio	(*200 / µg/l)	<20 (µg/l)	2
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	8
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	2
Antiparassitari totali	(*0,5 / µg/l)	<0.005 (µg/l)	2
Arsenico	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	2
Benzene	(*1 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Benzoapirene	(*0.010 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	2
Bicarbonati		485.3 (mg/l)	2
Boro	(*1,5 / µg/l)	<0.10 (µg/l)	2
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	2
Calcio		103.0 (mg/l)	2
Cianuri	(*50 / µg/l)	1 (µg/l)	2
Cloriti	(*0,25 / µg/l)	<0.02 (µg/l)	2
Cloro residuo		0.1 (mg/l)	2
Cloruri	(*250 / mg/l)	37.0 (mg/l)	2
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	780 (µS/cm a 20°C)	8
Durezza totale		41.5 (°F)	2
Ferro	(*200 / µg/l)	<20.0 (µg/l)	2
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	2
Idrocarburi Policiclici Aromatici	(*0,10 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	2
Magnesio		37.5 (mg/l)	2
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	2
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	2
Nichel	(*20 / µg/l)	<5 (µg/l)	2

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Nitrati	(*50 / mg/l)	<1 (mg/l)	2
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	2
Ossidabilità	(*5 / mg/l)	<0.1 (mg/l)	2
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	7.51 (Unità pH)	8
Piombo	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	2
Potassio		4.5 (mg/l)	2
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	2
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	2
Sodio	(*200 / mg/l)	41.5 (mg/l)	2
Solfati	(*250 / mg/l)	38.5 (mg/l)	2
Somma Tri e Tetracloroetilene	(*10 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Tallio		<0.3 (µg/l)	2
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	0.2 (NTU)	8
Trialometani totale	(*30 / µg/l)	6.3 (µg/l)	1
Uranio		<2.5 (µg/l)	2
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	2

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.