

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualita acqua

Gaiole in Chianti - Montegrossi

ID layer	FIQBAC000000000000355
Comune	Gaiole in Chianti
Zona	Montegrossi
Nome KML	Montegrossi
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

Il sistema idrico è alimentato unicamente da fonti locali costituite da pozzi. La qualità delle risorse idriche non richiede nessun sistema di trattamento. La disinfezione viene effettuata tramite dosaggio di Ipoclorito di Sodio.

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
1,2 Dicloroetano	(*3,0 / µg/l)	0.2 (µg/l)	2
Alluminio	(*200 / µg/l)	<20 (µg/l)	2
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	4
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	2
Antiparassitari totali	(*0,5 / µg/l)	<0.005 (µg/l)	2
Arsenico	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	2
Benzene	(*1 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	2
Benzoapirene	(*0.010 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	2
Bicarbonati		280.5 (mg/l)	2
Boro	(*1,5 / µg/l)	<0.10 (µg/l)	2
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	2
Calcio		66.5 (mg/l)	2
Cianuri	(*50 / µg/l)	1 (µg/l)	2
Cloriti	(*0,25 / µg/l)	<0.02 (µg/l)	3
Cloruri	(*250 / mg/l)	23.0 (mg/l)	3
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	495 (µS/cm a 20°C)	4
Durezza totale		25.0 (°F)	2
Ferro	(*200 / µg/l)	31.9 (µg/l)	2
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Idrocarburi Policiclici Aromatici	(*0,10 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	2
Magnesio		20.5 (mg/l)	2
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	2
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	2
Nichel	(*20 / µg/l)	<5 (µg/l)	2
Nitrati	(*50 / mg/l)	4.0 (mg/l)	3

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Ossidabilità	(*5 / mg/l)	0.5 (mg/l)	2
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	7.75 (Unità pH)	4
Piombo	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	2
Potassio		3.2 (mg/l)	2
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	2
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	2
Sodio	(*200 / mg/l)	24.0 (mg/l)	2
Solfati	(*250 / mg/l)	32.7 (mg/l)	3
Somma Tri e Tetracloroetilene	(*10 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	2
Tallio		<0.3 (µg/l)	2
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	0.6 (NTU)	4
Triometani totale	(*30 / µg/l)	28.2 (µg/l)	2
Uranio		<2.5 (µg/l)	2
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	2

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.