

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualita acqua

Montalcino - Monte Amiata Scalo - Castelnuovo Abate

ID layer	FIQBAC00000000000365
Comune	Montalcino
Zona	Monte Amiata Scalo - Castelnuovo Abate
Nome KML	Ermicciolo - Pian dei Renai - Amiatine
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

Il sistema idrico è alimentato unicamente dalla risorsa della Dorsale di adduzione VIVO. La qualità delle risorse idriche non richiede nessun sistema di trattamento. La disinfezione viene effettuata tramite dosaggio di Ipoclorito di Sodio.

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
1,2 Dicloroetano	(*3,0 / µg/l)	0.1 (µg/l)	2
Alluminio	(*200 / µg/l)	<20 (µg/l)	3
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	7
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	3
Antiparassitari totali	(*0,5 / µg/l)	<0.005 (µg/l)	2
Arsenico	(*10 / µg/l)	8.5 (µg/l)	3
Benzene	(*1 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	2
Benzoapirene	(*0.010 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	2
Bicarbonati		47.0 (mg/l)	2
Boro	(*1,5 / µg/l)	<0.10 (µg/l)	3
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	3
Calcio		10.5 (mg/l)	2
Cianuri	(*50 / µg/l)	1 (µg/l)	2
Cloriti	(*0,25 / µg/l)	<0.02 (µg/l)	2
Cloruri	(*250 / mg/l)	10.0 (mg/l)	2
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	102 (µS/cm a 20°C)	7
Durezza totale		4.5 (°F)	2
Ferro	(*200 / µg/l)	73.7 (µg/l)	3
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	2
Idrocarburi Policiclici Aromatici	(*0,10 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	2
Magnesio		4.5 (mg/l)	2
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	3
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	2
Nichel	(*20 / µg/l)	<5 (µg/l)	3
Nitrati	(*50 / mg/l)	1.0 (mg/l)	2

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	2
Ossidabilità	(*5 / mg/l)	<0.1 (mg/l)	2
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	7.31 (Unità pH)	7
Piombo	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	3
Potassio		4.7 (mg/l)	2
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	3
Sodio	(*200 / mg/l)	8.0 (mg/l)	2
Solfati	(*250 / mg/l)	<5 (mg/l)	2
Somma Tri e Tetracloroetilene	(*10 / µg/l)	0.1 (µg/l)	2
Tallio		<0.3 (µg/l)	3
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	<0.1 (NTU)	7
Triometani totale	(*30 / µg/l)	2.7 (µg/l)	2
Uranio		<2.5 (µg/l)	3
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	3

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.