

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualita acqua

Gaiole in Chianti - Vertine

ID layer	FIQBAC00000000000383
Comune	Gaiole in Chianti
Zona	Vertine
Nome KML	Cavarchino
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

Il sistema idrico è alimentato unicamente da fonti locali costituite da pozzi. La qualità delle risorse idriche non richiede nessun sistema di trattamento. La disinfezione viene effettuata tramite dosaggio di Ipoclorito di Sodio.

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
1,2 Dicloroetano	(*3,0 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Alluminio	(*200 / µg/l)	<20 (µg/l)	2
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	5
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	2
Antiparassitari totali	(*0,5 / µg/l)	<0.005 (µg/l)	1
Arsenico	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	2
Benzene	(*1 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Benzoapirene	(*0.010 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Bicarbonati		444.1 (mg/l)	2
Boro	(*1,5 / µg/l)	<0.10 (µg/l)	2
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	2
Calcio		144.5 (mg/l)	2
Cianuri	(*50 / µg/l)	1 (µg/l)	1
Cloriti	(*0,25 / µg/l)	<0.02 (µg/l)	3
Cloruri	(*250 / mg/l)	10.7 (mg/l)	3
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	656 (µS/cm a 20°C)	5
Durezza totale		40.0 (°F)	2
Ferro	(*200 / µg/l)	<20.0 (µg/l)	2
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Idrocarburi Policiclici Aromatici	(*0,10 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Magnesio		8.5 (mg/l)	2
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	2
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	2
Nichel	(*20 / µg/l)	<5 (µg/l)	2
Nitrati	(*50 / mg/l)	9.3 (mg/l)	3

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Ossidabilità	(*5 / mg/l)	<0.1 (mg/l)	1
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	7.46 (Unità pH)	5
Piombo	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	2
Potassio		7.8 (mg/l)	2
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	2
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	2
Sodio	(*200 / mg/l)	10.0 (mg/l)	2
Solfati	(*250 / mg/l)	19.3 (mg/l)	3
Somma Tri e Tetracloroetilene	(*10 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Tallio		<0.3 (µg/l)	2
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	<0.1 (NTU)	5
Triometani totale	(*30 / µg/l)	20.0 (µg/l)	1
Uranio		<2.5 (µg/l)	2
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	2

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.