

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualita acqua

Radda in Chianti - Badiaccia a Montemuro

ID layer	FIQBAC00000000000393
Comune	Radda in Chianti
Zona	Badiaccia a Montemuro
Nome KML	Badiaccia - Lungagna
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

Il sistema idrico è alimentato unicamente da fonti locali costituite da sorgenti. La qualità delle risorse idriche non richiede nessun sistema di trattamento. La disinfezione viene effettuata tramite dosaggio di Ipoclorito di Sodio.

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Alluminio	(*200 / µg/l)	67.7 (µg/l)	2
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	5
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	2
Antiparassitari totali	(*0,5 / µg/l)	<0.005 (µg/l)	1
Arsenico	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	2
Benzoapirene	(*0.010 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Bicarbonati		276.6 (mg/l)	2
Boro	(*1,5 / µg/l)	<0.10 (µg/l)	2
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	2
Calcio		82.5 (mg/l)	2
Cianuri	(*50 / µg/l)	1 (µg/l)	1
Cloro residuo		0.1 (mg/l)	2
Cloruri	(*250 / mg/l)	22.0 (mg/l)	2
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	449 (µS/cm a 20°C)	5
Durezza totale		25.0 (°F)	2
Ferro	(*200 / µg/l)	37.1 (µg/l)	2
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	2
Idrocarburi Policiclici Aromatici	(*0,10 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Magnesio		11.0 (mg/l)	2
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	2
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	2
Nichel	(*20 / µg/l)	<5 (µg/l)	2
Nitrati	(*50 / mg/l)	11.0 (mg/l)	2
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	2
Ossidabilità	(*5 / mg/l)	<0.1 (mg/l)	1

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	7.68 (Unità pH)	5
Piombo	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	2
Potassio		4.0 (mg/l)	2
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	2
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	2
Sodio	(*200 / mg/l)	16.5 (mg/l)	2
Solfati	(*250 / mg/l)	70.5 (mg/l)	2
Tallio		<0.3 (µg/l)	2
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	0.5 (NTU)	5
Uranio		<2.5 (µg/l)	2
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	2

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.