

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualita acqua

Arcidosso - Montelaterone

ID layer	FIQBAC00000000000463
Comune	Arcidosso
Zona	Montelaterone
Nome KML	Fonte Canali - Arbure - Bugnano
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

Il sistema idrico è alimentato dalla risorsa della Dorsale di adduzione ARBURE e da fonti locali costituite da sorgenti. La qualità delle risorse idriche non richiede nessun sistema di trattamento. La disinfezione viene effettuata tramite dosaggio di Ipoclorito di Sodio.

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
1,2 Dicloroetano	(*3,0 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Alluminio	(*200 / µg/l)	<20 (µg/l)	1
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	5
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	1
Arsenico	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	1
Benzene	(*1 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Bicarbonati		178.0 (mg/l)	1
Boro	(*1,5 / µg/l)	<0.10 (µg/l)	1
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	1
Cloriti	(*0,25 / µg/l)	<0.02 (µg/l)	2
Cloro residuo		0.2 (mg/l)	4
Cloruri	(*250 / mg/l)	<5 (mg/l)	2
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	311 (µS/cm a 20°C)	5
Ferro	(*200 / µg/l)	<20.0 (µg/l)	1
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	2
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	1
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	1
Nichel	(*20 / µg/l)	<5 (µg/l)	1
Nitrati	(*50 / mg/l)	3.0 (mg/l)	2
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	2
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	7.70 (Unità pH)	5
Piombo	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	1
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	1
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	1
Solfati	(*250 / mg/l)	16.5 (mg/l)	2

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Somma Tri e Tetracloroetilene	(*10 / µg/l)	0.2 (µg/l)	1
Tallio		<0.3 (µg/l)	1
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	0.4 (NTU)	5
Triometani totale	(*30 / µg/l)	0.2 (µg/l)	1
Uranio		<2.5 (µg/l)	1
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	1

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.