

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualita acqua

Trequanda - Trequanda - Castelmuzio - Petroio

ID layer	FIQBAC00000000000473
Comune	Trequanda
Zona	Trequanda - Castelmuzio - Petroio
Nome KML	Ermicciolo - Pian dei Renai - Amiatine
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

Il sistema idrico è alimentato unicamente dalla risorsa della Dorsale di adduzione VIVO. La qualità delle risorse idriche non richiede nessun sistema di trattamento. La disinfezione viene effettuata tramite dosaggio di Ipoclorito di Sodio.

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
1,2 Dicloroetano	(*3,0 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Alluminio	(*200 / µg/l)	<20 (µg/l)	5
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	43
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	5
Antiparassitari totali	(*0,5 / µg/l)	<0.005 (µg/l)	1
Arsenico	(*10 / µg/l)	3.3 (µg/l)	5
Benzene	(*1 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Benzoapirene	(*0.010 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Bicarbonati		40.5 (mg/l)	5
Boro	(*1,5 / µg/l)	<0.10 (µg/l)	5
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	5
Calcio		8.8 (mg/l)	5
Cianuri	(*50 / µg/l)	1 (µg/l)	1
Cloriti	(*0,25 / µg/l)	<0.02 (µg/l)	7
Cloruri	(*250 / mg/l)	8.0 (mg/l)	10
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	89 (µS/cm a 20°C)	43
Durezza totale		4.0 (°F)	5
Ferro	(*200 / µg/l)	25.4 (µg/l)	5
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	10
Idrocarburi Policiclici Aromatici	(*0,10 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Magnesio		4.0 (mg/l)	5
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	5
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	5
Nichel	(*20 / µg/l)	<5 (µg/l)	5
Nitrati	(*50 / mg/l)	2.0 (mg/l)	10

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	10
Ossidabilità	(*5 / mg/l)	<0.1 (mg/l)	1
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	7.14 (Unità pH)	43
Piombo	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	5
Potassio		4.3 (mg/l)	5
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	5
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	5
Sodio	(*200 / mg/l)	6.8 (mg/l)	5
Solfati	(*250 / mg/l)	<5 (mg/l)	10
Somma Tri e Tetracloroetilene	(*10 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Tallio		<0.3 (µg/l)	5
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	0.2 (NTU)	43
Triometani totale	(*30 / µg/l)	1.6 (µg/l)	1
Uranio		<2.5 (µg/l)	5
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	5

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.