

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualita acqua

Castel del Piano - Da Fonte Murata

ID layer	FIQBAC00000000000499
Comune	Castel del Piano
Zona	Da Fonte Murata
Nome KML	Fonte Murata - Fonte del Dazio
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

Il sistema idrico è alimentato unicamente da fonti locali costituite da sorgenti. La qualità delle risorse idriche non richiede nessun sistema di trattamento. La disinfezione viene effettuata tramite dosaggio di Ipoclorito di Sodio.

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
1,2 Dicloroetano	(*3,0 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	2
Alluminio	(*200 / µg/l)	<20 (µg/l)	3
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	6
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	3
Antiparassitari totali	(*0,5 / µg/l)	<0.005 (µg/l)	2
Arsenico	(*10 / µg/l)	5.1 (µg/l)	3
Benzene	(*1 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	2
Benzoapirene	(*0.010 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	2
Bicarbonati		55.7 (mg/l)	3
Boro	(*1,5 / µg/l)	<0.10 (µg/l)	3
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	3
Calcio		14.3 (mg/l)	3
Cianuri	(*50 / µg/l)	1 (µg/l)	2
Cloriti	(*0,25 / µg/l)	<0.02 (µg/l)	2
Cloro residuo		0.2 (mg/l)	4
Cloruri	(*250 / mg/l)	6.0 (mg/l)	3
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	112 (µS/cm a 20°C)	6
Durezza totale		6.0 (°F)	3
Ferro	(*200 / µg/l)	<20.0 (µg/l)	3
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Idrocarburi Policiclici Aromatici	(*0,10 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	2
Magnesio		5.0 (mg/l)	3
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	3
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	3
Nichel	(*20 / µg/l)	6.5 (µg/l)	4

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Nitrati	(*50 / mg/l)	<1 (mg/l)	3
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Ossidabilità	(*5 / mg/l)	0.5 (mg/l)	2
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	6.90 (Unità pH)	6
Piombo	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	3
Potassio		3.9 (mg/l)	3
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	3
Sodio	(*200 / mg/l)	8.0 (mg/l)	3
Solfati	(*250 / mg/l)	<5 (mg/l)	3
Somma Tri e Tetracloroetilene	(*10 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	2
Tallio		<0.3 (µg/l)	3
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	0.1 (NTU)	6
Trialometani totale	(*30 / µg/l)	1.7 (µg/l)	2
Uranio		<2.5 (µg/l)	3
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	3

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.