

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualita acqua

Roccalbegna - La Pigna

ID layer	FIQBAC00000000000620
Comune	Roccalbegna
Zona	La Pigna
Nome KML	Arbure - Bugnano
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

Il sistema idrico è alimentato unicamente dalla risorsa della Dorsale di adduzione ARBURE. La qualità delle risorse idriche non richiede nessun sistema di trattamento. La disinfezione viene effettuata tramite dosaggio di Ipoclorito di Sodio.

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
1,2 Dicloroetano	(*3,0 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Alluminio	(*200 / µg/l)	<20 (µg/l)	3
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	6
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	3
Antiparassitari totali	(*0,5 / µg/l)	<0.005 (µg/l)	1
Arsenico	(*10 / µg/l)	3.9 (µg/l)	3
Benzene	(*1 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Benzoapirene	(*0.010 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Bicarbonati		37.1 (mg/l)	3
Boro	(*1,5 / µg/l)	<0.10 (µg/l)	3
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	3
Calcio		12.3 (mg/l)	3
Cianuri	(*50 / µg/l)	1 (µg/l)	1
Cloriti	(*0,25 / µg/l)	<0.02 (µg/l)	2
Cloro residuo		0.2 (mg/l)	5
Cloruri	(*250 / mg/l)	<5 (mg/l)	3
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	90 (µS/cm a 20°C)	6
Durezza totale		4.7 (°F)	3
Ferro	(*200 / µg/l)	<20.0 (µg/l)	3
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Idrocarburi Policiclici Aromatici	(*0,10 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Magnesio		3.7 (mg/l)	3
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	3
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	3
Nichel	(*20 / µg/l)	<5 (µg/l)	3

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Nitrati	(*50 / mg/l)	2.0 (mg/l)	3
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Ossidabilità	(*5 / mg/l)	<0.1 (mg/l)	1
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	7.55 (Unità pH)	6
Piombo	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	3
Potassio		3.2 (mg/l)	3
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	3
Sodio	(*200 / mg/l)	7.7 (mg/l)	3
Solfati	(*250 / mg/l)	<5 (mg/l)	3
Somma Tri e Tetracloroetilene	(*10 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Tallio		<0.3 (µg/l)	3
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	0.2 (NTU)	6
Trialometani totale	(*30 / µg/l)	<0.2 (µg/l)	1
Uranio		<2.5 (µg/l)	3
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	3

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.