

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualità acqua

Sorano - Montevitozzo - Capannelle - Porcarecce

ID layer	FIQBAC00000000000656
Comune	Sorano
Zona	Montevitozzo - Capannelle - Porcarecce
Nome KML	SIIT TALETE - Capannelle
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

Il sistema idrico è alimentato da fonti locali costituiti da sorgenti e da una dorsale adduttrice gestita da altro Ente. La qualità delle risorse idriche non richiede nessun sistema di trattamento. La disinfezione viene effettuata tramite dosaggio di Ipoclorito di Sodio.

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
1,2 Dicloroetano	(*3,0 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Alluminio	(*200 / µg/l)	<20 (µg/l)	2
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	11
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	2
Antiparassitari totali	(*0,5 / µg/l)	<0.005 (µg/l)	1
Arsenico	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	2
Benzene	(*1 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Benzoapirene	(*0.010 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Bicarbonati		288.9 (mg/l)	2
Boro	(*1,5 / µg/l)	<0.10 (µg/l)	2
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	2
Calcio		91.0 (mg/l)	2
Cianuri	(*50 / µg/l)	1 (µg/l)	1
Cloriti	(*0,25 / µg/l)	<0.02 (µg/l)	3
Cloro residuo		0.3 (mg/l)	8
Cloruri	(*250 / mg/l)	8.8 (mg/l)	4
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	296 (µS/cm a 20°C)	11
Durezza totale		24.5 (°F)	2
Ferro	(*200 / µg/l)	<20.0 (µg/l)	2
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	4
Idrocarburi Policiclici Aromatici	(*0,10 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Magnesio		5.0 (mg/l)	2
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	2
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	2
Nichel	(*20 / µg/l)	<5 (µg/l)	2

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Nitrati	(*50 / mg/l)	2.0 (mg/l)	4
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	4
Ossidabilità	(*5 / mg/l)	<0.1 (mg/l)	1
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	7.37 (Unità pH)	11
Piombo	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	2
Potassio		2.0 (mg/l)	2
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	2
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	2
Sodio	(*200 / mg/l)	6.0 (mg/l)	2
Solfati	(*250 / mg/l)	<5 (mg/l)	4
Somma Tri e Tetracloroetilene	(*10 / µg/l)	0.2 (µg/l)	1
Tallio		<0.3 (µg/l)	2
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	0.4 (NTU)	11
Trialometani totale	(*30 / µg/l)	0.5 (µg/l)	1
Uranio		<2.5 (µg/l)	2
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	2

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.