

Acquedotto Pugliese — Qualità dell'Acqua

Comune / Zona: Putignano(BA)

Semestre: Luglio - Dicembre 2025

Parametro	Valore	Limite di legge [1]	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio [2]
Alluminio	94	200	µg/l	15
Ammonio	<0,10	0,50	mg/l NH ₄ ⁺	15
Antimonio	<1	10	µg/l	15
Antiparassitari-Totale	<0,01	0,50	µg/l	4
Arsenico	<1	10	µg/l As	15
Batteri coliformi	<1	0	numero/100 ml	15
Benzene	<0,1	1,0	µg/l	4
Benzo(a)pirene	<0,003	0,010	µg/l	4
Boro	0,1	1,5	mg/l	15
Bromato	<2	10	µg/l	15
Cadmio	<1,0	5,0	µg/l	15
Carbonio organico totale (TOC)	1,01	s.v.r.	mg/l	15
Cianuro	<10	50	µg/l	4
Clorato	0,19	0,70	mg/l	15
Clorito	0,37	0,70	mg/l	15
Cloruri	20	250	mg/l Cl	15
Clostridium perfringens spore comprese	<1	0	numero/100 ml	15
Colore	s.v.r.	s.v.r.	—	15
Conducibilità	402	2500	µS/cm-1 a 20°C	15
Conteggio delle colonie a 22°C	1	s.v.r.	numero/100 ml	15
Cromo	<1	50	µg/l	15
1,2-dicloroetano	<0,4	3,0	µg/l	15
Enterococchi intestinali	<1	0	numero/100 ml	15
Epicloridrina	<0,02	0,10	µg/l	4
Escherichia coli	<1	0	numero/100 ml	15
Ferro	<10	200	µg/l	15
Fluoruri	0,2	1,5	mg/l F	15
Idrocarburi policiclici aromatici	<0,01	0,10	µg/l	4
Manganese	<10	50	µg/l Mn	15
Mercurio	<0,1	1,0	µg/l	15
Nichel	1	20	µg/l	12
Nitrati	2	50	mg/l NO ₃ ⁻	15
Nitriti	<0,10	0,50	mg/l NO ₂ ⁻	15
Odore	s.v.r.	s.v.r.	—	11
pH	7,8	≥6,5 e ≤9,5	Unità di pH	15
Piombo	<1	10	µg/l	15
Rame	<0,1	2,0	mg/l	15
Sapore	s.v.r.	s.v.r.	—	11
Selenio	1	20	µg/l	15
Sodio	15	200	mg/l Na	15
Solfati	40	250	mg/l SO ₄ ²⁻	15
Tetracloroetilene e tricloroetilene	<1	10	µg/l	15
Triometani-Totale	9	30	µg/l	15
Torbidità	0,4	s.v.r.	NTU	15

Parametro	Valore	Limite di legge [1]	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio [2]
Vanadio	<10	140	µg/l	15
Vinilcloruro	<0,10	0,50	µg/l	4
Residuo fisso	281	n.d.	mg/l	15
Durezza	19	n.d.	G.F.	15
Calcio	51	n.d.	mg/l Ca	15
Magnesio	15	n.d.	mg/l Mg	15
Potassio	2,4	n.d.	mg/l K	15
Bicarbonato	215	n.d.	mg/l HCO ₃ ⁻	15
Cloro residuo	0,1	n.d.	mg/l Cl ₂	15

Fonte: www.aqp.it/scopri-acquedotto/qualita-acqua — [1] Limite di legge D.Lgs. 18/2023; [2] frequenza di monitoraggio.