

Acque S.p.A. - Qualita acqua potabile

RIS: RIS103 - RIS103-BADIA A CONEO

Codice	RIS103
Tipo	RIS
Zona RIS collegata	RIS103
IDGIS	ACADIS00000000001076

RIS103-BADIA A CONEO Zona di fornitura Nella zona di fornitura omogenea denominata RIS103-BADIA A CONEO sono serviti circa 300 utenti. Origine e metodo di produzione dell'acqua La risorsa idrica distribuita nella zona di fornitura omogenea denominata RIS103-BADIA A CONEO è alimentata prevalentemente da acqua sotterranea di sorgente. L'acqua grezza è sottoposta a trattamento di sola disinfezione tramite ipoclorito di sodio per assicurare la qualità chimica, fisica e microbiologica fino al punto d'uso. Frequenza di monitoraggio Acque SpA ha previsto un apposito piano di monitoraggio lungo tutta la filiera idropotabile dalle fonti di approvvigionamento, agli impianti di trattamento, fino ai punti di monitoraggio della rete di distribuzione costituiti dalle fontanelle pubbliche dislocate sul territorio e rappresentative della qualità dell'acqua fornita. La frequenza di monitoraggio di questa zona è di norma quindicinale. Analisi del rischio L'analisi del rischio del sistema di fornitura secondo il modello Water Safety Plan, introdotto nella normativa italiana con il Decreto del Ministero della Salute del 14/06/2017 e consolidato nella Direttiva sulle acque Potabili (Direttiva UE 2020/2184), verrà attivata entro l'anno 2026.

Parametri analitici

Parametro	Unita di misura	Valore	Riferimento normativo	Decorrenza
Attività ione idrogeno	pH	7,2	6,5<= pH <= 9,5	2025-06-30
Residuo secco 180°C	mg/L	709		2025-06-30
Durezza	°F	54		2025-06-30
Conducibilità	µS/cm a 20°C	932	2500	2025-06-30
Calcio	mg/L	172		2025-06-30
Magnesio	mg/L	27		2025-06-30
Ammonio	mg/L	<0,1	0,50	2025-06-30
Cloruri	mg/L	32	250	2025-06-30
Solfati	mg/L	167	250	2025-06-30
Potassio	mg/L	1,9		2025-06-30
Sodio	mg/L	21	200	2025-06-30
Arsenico	µg/L	<1	10	2025-06-30
Bicarbonati	mg/L	394		2025-06-30
Cloro residuo	mg/L	0,15		2025-06-30
Fluoruri	mg/L	<0,5	1,50	2025-06-30
Nitrati	mg/L	41	50	2025-06-30
Nitriti	mg/L	<0,05	0,50	2025-06-30
Manganese	µg/L	<10	50	2025-06-30
Alluminio	µg/L	<50	200	2025-06-30
Antimonio	µg/L	<1,5	10	2025-06-30
Boro	mg/L	<0,1	1,5	2025-06-30
Cromo	µg/L	<2	50	2025-06-30
Ferro	µg/L	<40	200	2025-06-30
Cloriti	mg/L	<0,05	0,7	2025-06-30
Mercurio	µg/L	<0,1	1,0	2025-06-30

Parametro	Unità di misura	Valore	Riferimento normativo	Decorrenza
Nichel	µg/L	<2	20	2025-06-30
Selenio	µg/L	<3	20	2025-06-30
Vanadio	µg/L	<5	140	2025-06-30
Cadmio	µg/L	<0,5	5,0	2025-06-30
Clorato	mg/L	<0,05	0,7	2025-06-30
Colore	Unità Pt/Co	<10		2025-06-30
Piombo	µg/L	<1	10	2025-06-30
Rame	mg/L	<0,02	2,0	2025-06-30
Somma Tri e Tetracloroetilene	µg/L	<2,5	10	2025-06-30
Torbidità	NTU	0,3		2025-06-30
Triometani	µg/L	6,7	30	2025-06-30
Uranio	µg/L	<2,5	30	2025-06-30
Odore		0		2025-06-30

Fonte: servizi pubblici del portale qualita.acque.net. I valori sono stati estratti da GetQualityData; i PDF sono generati localmente per rendere scaricabili tutte le schede.

Analisi PFAS

Determinazioni di composti perfluorurati - Zona RIS103

Concentrazione massima ammissibile per somma di PFAS D.Lgs. 18/2023: 0.10.

Comune	Indirizzo	Data campionamento	Parametro	Risultato	UM
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	6-2FTS	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	ADONA	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	C6O4	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	GENX	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	PFBS	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	PFBA	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	PFDA	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	PFDOA	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	PFODS	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	PFDS	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	PFHPA	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	PFHPS	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	PFHXA	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	PFHXS	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	PFNA	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	PFNS	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	PFOA	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	PFOS	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	PFPEA	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	PFPEs	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	SOMMA DI PFAS	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	PFTRDA	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	PFTRDS	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	PFUNA	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	06/05/2026	PFUNDS	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	6-2FTS	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	ADONA	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	C6O4	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	GENX	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	PFBS	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	PFBA	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	PFDA	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	PFDOA	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	PFODS	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	PFDS	<0.0050	µg/L

Comune	Indirizzo	Data campionamento	Parametro	Risultato	UM
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	PFHPA	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	PFHPS	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	PFHXA	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	PFHXS	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	PFNA	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	PFNS	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	PFOA	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	PFOS	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	PFPEA	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	PFPEs	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	SOMMA DI PFAS	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	PFTRDA	<0.0050	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	PFTRDS	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	PFUNA	<0.0020	µg/L
San Gimignano	Via del Palazzo, 17/B - Castel S. Gimignano	28/01/2025	PFUNDS	<0.0020	µg/L