

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualità acqua

Chiusdino - Montalcinello

ID layer	FIQBAC000000000000073
Comune	Chiusdino
Zona	Montalcinello
Nome KML	Acquaviva - Fontaccia - Doccione - Fiumarello
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

Il sistema idrico è alimentato unicamente da fonti locali costituite da pozzi e sorgenti. La qualità delle risorse idriche non richiede nessun sistema di trattamento. La disinfezione viene effettuata tramite dosaggio di Ipoclorito di Sodio.

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
1,2 Dicloroetano	(*3,0 / µg/l)	0.1 (µg/l)	2
Alluminio	(*200 / µg/l)	<20 (µg/l)	4
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	9
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	4
Antiparassitari totali	(*0,5 / µg/l)	<0.005 (µg/l)	2
Arsenico	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	4
Benzene	(*1 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	2
Benzoapirene	(*0.010 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	2
Bicarbonati		420.9 (mg/l)	4
Boro	(*1,5 / µg/l)	0.3 (µg/l)	4
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	4
Calcio		29.3 (mg/l)	4
Cianuri	(*50 / µg/l)	1 (µg/l)	2
Cloriti	(*0,25 / µg/l)	<0.02 (µg/l)	4
Cloro residuo		0.2 (mg/l)	5
Cloruri	(*250 / mg/l)	16.8 (mg/l)	5
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	599 (µS/cm a 20°C)	9
Durezza totale		29.8 (°F)	4
Ferro	(*200 / µg/l)	<20.0 (µg/l)	4
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	5
Idrocarburi Policiclici Aromatici	(*0,10 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	2
Magnesio		53.5 (mg/l)	4
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	4
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	4
Nichel	(*20 / µg/l)	<5 (µg/l)	4

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Nitrati	(*50 / mg/l)	3.2 (mg/l)	5
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	5
Ossidabilità	(*5 / mg/l)	0.5 (mg/l)	2
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	7.98 (Unità pH)	9
Piombo	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	4
Potassio		0.8 (mg/l)	4
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	4
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	4
Sodio	(*200 / mg/l)	11.0 (mg/l)	4
Solfati	(*250 / mg/l)	22.4 (mg/l)	5
Somma Tri e Tetracloroetilene	(*10 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	4
Tallio		<0.3 (µg/l)	4
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	0.1 (NTU)	9
Trialometani totale	(*30 / µg/l)	28.2 (µg/l)	3
Uranio		<2.5 (µg/l)	4
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	4

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.