

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualita acqua

Abbadia San Salvatore - Abbadia S. Salvatore da Altone - Miniera

ID layer	FIQBAC00000000000281
Comune	Abbadia San Salvatore
Zona	Abbadia S. Salvatore da Altone - Miniera
Nome KML	Pian dei Renai - Acqua Gialla - Altone
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

Il sistema idrico è alimentato unicamente da fonti locali costituite da pozzi e sorgenti. Sono presenti impianti di trattamento costituiti da sistemi di Ossidazione e Filtrazione per il miglioramento della qualità di alcune delle fonti di approvvigionamento. La disinfezione viene effettuata tramite dosaggio di Ipoclorito di Sodio.

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
1,2 Dicloroetano	(*3,0 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Alluminio	(*200 / µg/l)	<20 (µg/l)	4
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	26
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	4
Antiparassitari totali	(*0,5 / µg/l)	<0.005 (µg/l)	1
Arsenico	(*10 / µg/l)	2.6 (µg/l)	4
Benzene	(*1 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Benzoapirene	(*0.010 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Bicarbonati		30.8 (mg/l)	4
Boro	(*1,5 / µg/l)	<0.10 (µg/l)	4
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	4
Calcio		9.8 (mg/l)	4
Cianuri	(*50 / µg/l)	1 (µg/l)	1
Cloriti	(*0,25 / µg/l)	<0.02 (µg/l)	2
Cloro residuo		0.1 (mg/l)	4
Cloruri	(*250 / mg/l)	5.0 (mg/l)	4
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	40 (µS/cm a 20°C)	26
Durezza totale		3.8 (°F)	4
Ferro	(*200 / µg/l)	<20.0 (µg/l)	4
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	4
Idrocarburi Policiclici Aromatici	(*0,10 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Magnesio		3.8 (mg/l)	4
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	4
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	4
Nichel	(*20 / µg/l)	<5 (µg/l)	4

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Nitrati	(*50 / mg/l)	<1 (mg/l)	4
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	4
Ossidabilità	(*5 / mg/l)	<0.1 (mg/l)	1
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	6.84 (Unità pH)	26
Piombo	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	4
Potassio		3.4 (mg/l)	4
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	4
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	4
Sodio	(*200 / mg/l)	5.8 (mg/l)	4
Solfati	(*250 / mg/l)	7.8 (mg/l)	4
Somma Tri e Tetracloroetilene	(*10 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Tallio		<0.3 (µg/l)	4
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	0.2 (NTU)	26
Trialometani totale	(*30 / µg/l)	1.1 (µg/l)	1
Uranio		<2.5 (µg/l)	4
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	4

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.