

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualita acqua

San Casciano dei Bagni - San Casciano - Celle - Fighine

ID layer	FIQBAC00000000000412
Comune	San Casciano dei Bagni
Zona	San Casciano - Celle - Fighine
Nome KML	Elvella - Crispino - Cetona
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

Il sistema idrico è alimentato unicamente da fonti locali costituite da pozzi, sorgenti e invasi. Sono presenti impianti di trattamento costituiti da sistemi di Ossidazione, Filtrazione e Osmosi Inversa per il miglioramento della qualità di alcune delle fonti di approvvigionamento. La disinfezione viene effettuata tramite dosaggio di Ipoclorito di Sodio.

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
1,2 Dicloroetano	(*3,0 / µg/l)	0.1 (µg/l)	5
Alluminio	(*200 / µg/l)	<20 (µg/l)	7
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	23
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	7
Antiparassitari totali	(*0,5 / µg/l)	<0.005 (µg/l)	2
Arsenico	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	7
Benzene	(*1 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	5
Benzoapirene	(*0.010 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	2
Bicarbonati		156.7 (mg/l)	7
Boro	(*1,5 / µg/l)	<0.10 (µg/l)	7
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	7
Calcio		83.1 (mg/l)	7
Cianuri	(*50 / µg/l)	1 (µg/l)	2
Cloriti	(*0,25 / µg/l)	<0.02 (µg/l)	4
Cloro residuo		0.2 (mg/l)	17
Cloruri	(*250 / mg/l)	22.7 (mg/l)	7
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	596 (µS/cm a 20°C)	26
Durezza totale		30.9 (°F)	7
Ferro	(*200 / µg/l)	<20.0 (µg/l)	7
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	7
Idrocarburi Policiclici Aromatici	(*0,10 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	2
Magnesio		23.9 (mg/l)	7
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	7
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	6
Nichel	(*20 / µg/l)	<5 (µg/l)	7

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Nitrati	(*50 / mg/l)	1.6 (mg/l)	7
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	7
Ossidabilità	(*5 / mg/l)	1.0 (mg/l)	2
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	7.79 (Unità pH)	26
Piombo	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	7
Potassio		2.2 (mg/l)	7
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	7
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	7
Sodio	(*200 / mg/l)	16.6 (mg/l)	7
Solfati	(*250 / mg/l)	216.7 (mg/l)	15
Somma Tri e Tetracloroetilene	(*10 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	10
Tallio		<0.3 (µg/l)	7
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	0.2 (NTU)	23
Trialometani totale	(*30 / µg/l)	15.0 (µg/l)	10
Uranio		<2.5 (µg/l)	7
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	7

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.