

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualita acqua

Sarteano - Sarteano da Poggio alle Forche

ID layer	FIQBAC000000000000439
Comune	Sarteano
Zona	Sarteano da Poggio alle Forche
Nome KML	Saltatoi - Mulin Canale
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

Il sistema idrico è alimentato unicamente da fonti locali costituite da sorgenti. La qualità delle risorse idriche non richiede nessun sistema di trattamento. La disinfezione viene effettuata tramite dosaggio di Ipoclorito di Sodio.

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
1,2 Dicloroetano	(*3,0 / µg/l)	0.1 (µg/l)	2
Alluminio	(*200 / µg/l)	<20 (µg/l)	2
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	5
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	2
Antiparassitari totali	(*0,5 / µg/l)	<0.005 (µg/l)	2
Arsenico	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	2
Benzene	(*1 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	2
Benzoapirene	(*0.010 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	2
Bicarbonati		252.9 (mg/l)	2
Boro	(*1,5 / µg/l)	<0.10 (µg/l)	2
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	2
Calcio		114.0 (mg/l)	2
Cianuri	(*50 / µg/l)	1 (µg/l)	2
Cloriti	(*0,25 / µg/l)	<0.02 (µg/l)	2
Cloro residuo		0.1 (mg/l)	2
Cloruri	(*250 / mg/l)	9.0 (mg/l)	2
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	640 (µS/cm a 20°C)	6
Durezza totale		40.0 (°F)	2
Ferro	(*200 / µg/l)	20.4 (µg/l)	2
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	0.71 (mg/l)	2
Idrocarburi Policiclici Aromatici	(*0,10 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	2
Magnesio		28.0 (mg/l)	2
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	2
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	2
Nichel	(*20 / µg/l)	<5 (µg/l)	2

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Nitrati	(*50 / mg/l)	1.5 (mg/l)	2
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	2
Ossidabilità	(*5 / mg/l)	0.5 (mg/l)	2
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	7.50 (Unità pH)	6
Piombo	(*10 / µg/l)	2.8 (µg/l)	2
Potassio		1.1 (mg/l)	2
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	2
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	2
Sodio	(*200 / mg/l)	6.0 (mg/l)	2
Solfati	(*250 / mg/l)	192.0 (mg/l)	2
Somma Tri e Tetracloroetilene	(*10 / µg/l)	0.1 (µg/l)	2
Tallio		<0.3 (µg/l)	2
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	<0.1 (NTU)	6
Trialometani totale	(*30 / µg/l)	3.0 (µg/l)	2
Uranio		<2.5 (µg/l)	2
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	2

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.