

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualita acqua

Sovicille - Volte Basse

ID layer	FIQBAC00000000000445
Comune	Sovicille
Zona	Volte Basse
Nome KML	Luco - ERMICCIOLLO - Pian dei Renai - Amiatine - Ente - Burlana - Busso - Mallecchi - Ripiombaiolo
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

#N/A

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
1,2 Dicloroetano	(*3,0 / µg/l)	0.1 (µg/l)	2
Alluminio	(*200 / µg/l)	<20 (µg/l)	3
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	5
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	3
Antiparassitari totali	(*0,5 / µg/l)	<0.005 (µg/l)	2
Arsenico	(*10 / µg/l)	3.8 (µg/l)	3
Benzene	(*1 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	2
Benzoapirene	(*0.010 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Bicarbonati		412.5 (mg/l)	3
Boro	(*1,5 / µg/l)	0.1 (µg/l)	3
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	3
Calcio		156.3 (mg/l)	3
Cianuri	(*50 / µg/l)	1 (µg/l)	2
Cloriti	(*0,25 / µg/l)	<0.02 (µg/l)	2
Cloro residuo		0.1 (mg/l)	3
Cloruri	(*250 / mg/l)	21.0 (mg/l)	3
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	738 (µS/cm a 20°C)	5
Durezza totale		54.0 (°F)	3
Ferro	(*200 / µg/l)	53.4 (µg/l)	3
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Idrocarburi Policiclici Aromatici	(*0,10 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Magnesio		35.7 (mg/l)	3
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	3
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	3
Nichel	(*20 / µg/l)	<5 (µg/l)	3
Nitrati	(*50 / mg/l)	14.7 (mg/l)	3

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Ossidabilità	(*5 / mg/l)	<0.1 (mg/l)	2
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	7.30 (Unità pH)	5
Piombo	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	3
Potassio		2.9 (mg/l)	3
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	3
Sodio	(*200 / mg/l)	15.7 (mg/l)	3
Solfati	(*250 / mg/l)	216.3 (mg/l)	4
Somma Tri e Tetracloroetilene	(*10 / µg/l)	0.1 (µg/l)	2
Tallio		<0.3 (µg/l)	3
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	0.9 (NTU)	5
Triometani totale	(*30 / µg/l)	0.2 (µg/l)	2
Uranio		<2.5 (µg/l)	3
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	3

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.