

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualità acqua

Castel del Piano - Castel del Piano Alto da Ciaccine

ID layer	FIQBAC000000000000498
Comune	Castel del Piano
Zona	Castel del Piano Alto da Ciaccine
Nome KML	Arbure - Bugnano - Capovelli
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

Il sistema idrico è alimentato dalla risorsa della Dorsale di adduzione ARBURE e da fonti locali costituite da sorgenti. La qualità delle risorse idriche non richiede nessun sistema di trattamento. La disinfezione viene effettuata tramite dosaggio di Ipoclorito di Sodio.

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
1,2 Dicloroetano	(*3,0 / µg/l)	0.2 (µg/l)	2
Alluminio	(*200 / µg/l)	<20 (µg/l)	5
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	8
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	5
Antiparassitari totali	(*0,5 / µg/l)	<0.005 (µg/l)	2
Arsenico	(*10 / µg/l)	6.3 (µg/l)	5
Benzene	(*1 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	2
Benzoapirene	(*0.010 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	2
Bicarbonati		41.3 (mg/l)	5
Boro	(*1,5 / µg/l)	<0.10 (µg/l)	5
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	5
Calcio		8.8 (mg/l)	5
Cianuri	(*50 / µg/l)	1 (µg/l)	2
Cloriti	(*0,25 / µg/l)	<0.02 (µg/l)	3
Cloro residuo		0.2 (mg/l)	5
Cloruri	(*250 / mg/l)	5.8 (mg/l)	5
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	94 (µS/cm a 20°C)	8
Durezza totale		4.0 (°F)	5
Ferro	(*200 / µg/l)	<20.0 (µg/l)	5
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	5
Idrocarburi Policiclici Aromatici	(*0,10 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	2
Magnesio		3.8 (mg/l)	5
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	5
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	5
Nichel	(*20 / µg/l)	<5 (µg/l)	5

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Nitrati	(*50 / mg/l)	<1 (mg/l)	5
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	5
Ossidabilità	(*5 / mg/l)	<0.1 (mg/l)	2
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	7.43 (Unità pH)	8
Piombo	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	5
Potassio		3.9 (mg/l)	5
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	5
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	5
Sodio	(*200 / mg/l)	6.8 (mg/l)	5
Solfati	(*250 / mg/l)	<5 (mg/l)	5
Somma Tri e Tetracloroetilene	(*10 / µg/l)	0.1 (µg/l)	2
Tallio		<0.3 (µg/l)	5
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	<0.1 (NTU)	8
Trialometani totale	(*30 / µg/l)	5.7 (µg/l)	2
Uranio		<2.5 (µg/l)	5
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	5

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.