

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualita acqua

Cinigiano - Monticello - Pianore

ID layer	FIQBAC000000000000549
Comune	Cinigiano
Zona	Monticello - Pianore
Nome KML	La Vena - Arbure - Bugnano
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

Il sistema idrico è alimentato dalla risorsa della Dorsale di adduzione ARBURE e da fonti locali costituite da sorgenti. La qualità delle risorse idriche non richiede nessun sistema di trattamento. La disinfezione viene effettuata tramite dosaggio di Ipoclorito di Sodio.

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
1,2 Dicloroetano	(*3,0 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Alluminio	(*200 / µg/l)	<20 (µg/l)	3
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	7
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	3
Antiparassitari totali	(*0,5 / µg/l)	<0.005 (µg/l)	1
Arsenico	(*10 / µg/l)	3.1 (µg/l)	3
Benzene	(*1 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Benzoapirene	(*0.010 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Bicarbonati		91.5 (mg/l)	2
Boro	(*1,5 / µg/l)	<0.10 (µg/l)	3
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	3
Calcio		20.0 (mg/l)	1
Cianuri	(*50 / µg/l)	1 (µg/l)	1
Cloriti	(*0,25 / µg/l)	<0.02 (µg/l)	1
Cloro residuo		0.1 (mg/l)	4
Cloruri	(*250 / mg/l)	8.5 (mg/l)	2
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	188 (µS/cm a 20°C)	7
Durezza totale		9.0 (°F)	1
Ferro	(*200 / µg/l)	71.7 (µg/l)	3
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	2
Idrocarburi Policiclici Aromatici	(*0,10 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Magnesio		8.0 (mg/l)	1
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	3
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	2
Nichel	(*20 / µg/l)	<5 (µg/l)	3

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Nitrati	(*50 / mg/l)	3.0 (mg/l)	2
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	2
Ossidabilità	(*5 / mg/l)	<0.1 (mg/l)	1
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	7.51 (Unità pH)	7
Piombo	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	3
Potassio		2.5 (mg/l)	1
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	3
Sodio	(*200 / mg/l)	7.0 (mg/l)	1
Solfati	(*250 / mg/l)	<5 (mg/l)	2
Somma Tri e Tetracloroetilene	(*10 / µg/l)	0.2 (µg/l)	1
Tallio		<0.3 (µg/l)	3
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	0.4 (NTU)	7
Trialometani totale	(*30 / µg/l)	1.2 (µg/l)	1
Uranio		<2.5 (µg/l)	3
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	3

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.