

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Qualita acqua

Seggiano - Podere dei Venti

ID layer	FIQBAC00000000000654
Comune	Seggiano
Zona	Podere dei Venti
Nome KML	Burlana - Ente - Canalette - Fusaio - Fonte Malerba - Capo Vetra - Ombianco
Periodo	2° semestre 2025

Descrizione del sistema idrico

Il sistema idrico è alimentato unicamente da fonti locali costituite da sorgenti. La qualità delle risorse idriche non richiede nessun sistema di trattamento. La disinfezione viene effettuata tramite dosaggio di Ipoclorito di Sodio.

Parametri analitici

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
1,2 Dicloroetano	(*3,0 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Alluminio	(*200 / µg/l)	<20 (µg/l)	2
Ammonio	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	3
Antimonio	(*10 / µg/l)	<1.5 (µg/l)	2
Antiparassitari totali	(*0,5 / µg/l)	<0.005 (µg/l)	1
Arsenico	(*10 / µg/l)	1.2 (µg/l)	2
Benzene	(*1 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Benzoapirene	(*0.010 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Bicarbonati		82.0 (mg/l)	2
Boro	(*1,5 / µg/l)	<0.10 (µg/l)	2
Cadmio	(*5,0 / µg/l)	<1 (µg/l)	2
Calcio		18.0 (mg/l)	2
Cianuri	(*50 / µg/l)	1 (µg/l)	1
Cloriti	(*0,25 / µg/l)	<0.02 (µg/l)	2
Cloro residuo		0.3 (mg/l)	2
Cloruri	(*250 / mg/l)	11.5 (mg/l)	2
Conducibilità	(*2500 valore consigliato / µS/cm a 20°C)	160 (µS/cm a 20°C)	3
Durezza totale		7.5 (°F)	2
Ferro	(*200 / µg/l)	<20.0 (µg/l)	2
Fluoruri	(*1,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	2
Idrocarburi Policiclici Aromatici	(*0,10 / µg/l)	<0.01 (µg/l)	1
Magnesio		7.5 (mg/l)	2
Manganese	(*50 / µg/l)	<5 (µg/l)	2
Mercurio	(*1.0 / µg/l)	<0.3 (µg/l)	2
Nichel	(*20 / µg/l)	<5 (µg/l)	2

Parametro	Limite	Valore	Frequenza
Nitrati	(*50 / mg/l)	<1 (mg/l)	2
Nitriti	(*0,5 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	2
Ossidabilità	(*5 / mg/l)	<0.1 (mg/l)	1
PH	(*6,5≤pH≤9,5 / Unità pH)	7.87 (Unità pH)	3
Piombo	(*10 / µg/l)	<1 (µg/l)	2
Potassio		4.2 (mg/l)	2
Rame	(*1,0 / mg/l)	<0.05 (mg/l)	2
Selenio	(*20 / µg/l)	<3 (µg/l)	2
Sodio	(*200 / mg/l)	8.0 (mg/l)	2
Solfati	(*250 / mg/l)	9.0 (mg/l)	2
Somma Tri e Tetracloroetilene	(*10 / µg/l)	<0.1 (µg/l)	1
Tallio		<0.3 (µg/l)	2
Torbidità	(*senza variazioni anomale / NTU)	0.1 (NTU)	3
Trialometani totale	(*30 / µg/l)	9.8 (µg/l)	1
Uranio		<2.5 (µg/l)	2
Vanadio	(*140 / µg/l)	<5 (µg/l)	2

Fonte: pagina pubblica Acquedotto del Fiora e endpoint WordPress admin-ajax.php?action=get_info_layer. PDF generato localmente dalla scheda HTML.