APM
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.

COMUNE DI CORRIDONIA

Passo del Bidollo e Colbuccaro

principale fonte di approvvigionamento
campo pozzi di Acquevive di Macerata - ANNO 2025

CODICE PUNTO PRELIEVO		COR003													
Parametri Microbiologici, Chimici e Fisici	**Unità di Misura**	**Valori guida**	**Limiti di legge**	**Gen**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mag**	**Giu**	**Lug**	**Ago**	**Set**	**Ott**	**Nov**	**Dic**
pH (concentrazione ioni idrogeno)	unità di pH		**>=6,5 e <=9,5**	7,9	7,7	7,6									
Conducibilità elettrica	µS cm^{-1} a 20°C		**2500**	461	523	439									
Nitrati	mg/l NO3		**50**	15	20	11									
Azoto ammoniacale (come NH4+)	mg/l		**0,50**	<0,14	<0,14	<0,14									
Cloro residuo libero	mg/l	0,20		<0,05	<0,05	<0,05									
Torbidità	NTU			<0,3	<0,3	<0,3									
Durezza totale	°F	15÷50		23,8	24,8	19,7									
Residuo secco a 180°C	mg/l	1500				315									
Calcio	mg/l Ca			76,9	79,9	62,7									
Magnesio	mg/l Mg			11,3	11,9	9,9									
Cloruri	mg/l		**250**			14,0									
Solfati	mg/l		**250**			42,0									
Potassio	mg/l K					1,8									
Sodio	mg/l		**200**			10,8									
Arsenico	µg/l		**10**			<1									
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$					182									
Fluoruri	mg/l		**1,50**			0,16									
Nitriti	mg/l NO2		**0,50**			<0,04									
Manganese	µg/l		**50**			<1									
Conta di Batteri coliformi	ufc/100 ml		**0**	0	0	0									
Conta di Escherichia coli	ufc/100 ml		**0**	0	0	0									
Conta di Enterococchi intestinali	ufc/100 ml		**0**	0	0	0									