APM
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.

COMUNE DI MORROVALLE

Trodica

principale fonte di approvvigionamento
campo pozzi Campoleone - ANNO 2025

CODICE PUNTO PRELIEVO	MOR002

Parametri Microbiologici, Chimici e Fisici	Unità di Misura	Valori guida	Limiti di legge	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
pH (concentrazione ioni idrogeno)	unità di pH		>=6,5 e <=9,5	7,9	7,4	7,3									
Conducibilità elettrica	µS cm^{-1} a 20°C		**2500**	606	621	598									
Nitrati	mg/l NO3		**50**	35	38	41									
Azoto ammoniacale (come NH4+)	mg/l		**0,50**	<0,14	<0,14	<0,14									
Cloro residuo libero	mg/l	0,20		<0,05	0,07	0,21									
Torbidità	NTU			<0,3	<0,3	<0,3									
Durezza totale	°F	15÷50		27,9	27,4	28,2									
Residuo secco a 180°C	mg/l	1500													
Calcio	mg/l Ca			95,9	94,1	97,5									
Magnesio	mg/l Mg			9,6	9,6	9,3									
Cloruri	mg/l		**250**												
Solfati	mg/l		**250**												
Potassio	mg/l K														
Sodio	mg/l		**200**												
Arsenico	µg/l		**10**												
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$														
Fluoruri	mg/l		**1,50**												
Nitriti	mg/l NO2		**0,50**												
Manganese	µg/l		**50**												
Conta di Batteri coliformi	ufc/100 ml		**0**	0	0	0									
Conta di Escherichia coli	ufc/100 ml		**0**	0	0	0									
Conta di Enterococchi intestinali	ufc/100 ml		**0**	0	0	0									