APM
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.

COMUNE DI POLLENZA

Casette Verdini , Stazione Pollenza

principale fonte di approvvigionamento
sorgente S. Chiodo di Castelsantangelo sul Nera - ANNO 2025

CODICE PUNTO PRELIEVO	POL002

Parametri Microbiologici, Chimici e Fisici	Unità di Misura	Valori guida	Limiti di legge	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
pH (concentrazione ioni idrogeno)	unità di pH		**>=6,5 e <=9,5**	7,8		7,4									
Conducibilità elettrica	µS cm^{-1} a 20°C		**2500**	302		323									
Nitrati	mg/l NO3		**50**	2		2									
Azoto ammoniacale (come NH4+)	mg/l		**0,50**	<0,14		<0,14									
Cloro residuo libero	mg/l	0,20		0,05		<0,05									
Torbidità	NTU			0,60		<0,3									
Durezza totale	°F	15÷50		17,30		17,70									
Residuo secco a 180°C	mg/l	1500				232									
Calcio	mg/l Ca			67,4		69,0									
Magnesio	mg/l Mg			1,2		1,2									
Cloruri	mg/l		**250**			10,0									
Solfati	mg/l		**250**			4,0									
Potassio	mg/l K					1,1									
Sodio	mg/l		**200**			4,5									
Arsenico	µg/l		**10**			<1									
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$					189									
Fluoruri	mg/l		**1,50**			0,08									
Nitriti	mg/l NO2		**0,50**			<0,04									
Manganese	µg/l		**50**			<1									
Conta di Batteri coliformi	ufc/100 ml		**0**	0		0									
Conta di Escherichia coli	ufc/100 ml		**0**	0		0									
Conta di Enterococchi intestinali	ufc/100 ml		**0**	0		0									