

Publiacqua S.p.A. - Qualita acqua

Zona BQ00037 - via casa vecchia, 1/A

Codice	BQ00037
Comune	Pistoia
Indirizzo	via casa vecchia, 1/A
Periodo	Periodo di riferimento: 2025 II° SEM
Coordinate interrogate	44.01598903116695, 10.897020404085357

La zona di approvvigionamento è servita da sorgenti locali. L'acqua è disinfettata con ipoclorito di sodio * [Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge](#)

* [Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge: https://www.publiacqua.it/sites/all/modules/ziggy_publiacqua/includes/qualita/ulteriori-informazioni-sui-limiti-di-legge.pdf](https://www.publiacqua.it/sites/all/modules/ziggy_publiacqua/includes/qualita/ulteriori-informazioni-sui-limiti-di-legge.pdf)

generali

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
pH	8	6,5-9,5	unità pH
Alcalinità	120	-	mg/l HCO 3 -
Durezza totale	11	-	°F

concentrazioni disciolti

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Ammonio	< 0.05	0,50	mg/l
Arsenico	< 1	10	µg/l
Calcio	32	-	mg/l
Cloro residuo	0.22	-	mg/l Cl 2
Cloruro	7	250	mg/l
Conducibilità	203	2500	µS/cm
Fluoruro	< 0.20	1.5	mg/l
Magnesio	8	-	mg/l
Manganese	< 4	50	µg/l
Nitrato	3	50	mg/l
Nitrito	< 0.01	0,10	mg/l
Potassio	0.6	-	mg/l
Residuo fisso	156	-	mg/l
Sodio	5	200	mg/l
Solfato	14	250	mg/l

Altri dati

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Sapore	ACCETTABILE	*	Tasso di diluizione
Torbidità	0.21	*	NTU

I parametri microbiologici analizzati sono conformi ai limiti del D.Lgs.18/23.

Fonte: pagina pubblica Publiacqua e endpoint AJAX /ajax/qualita/get/scheda. PDF generato localmente dai dati HTML della scheda.