

# Publiacqua S.p.A. - Qualita acqua

## Zona BQ00083 - Via Arcigliano e Sarripoli, 1

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Codice                 | BQ00083                               |
| Comune                 | Pistoia                               |
| Indirizzo              | Via Arcigliano e Sarripoli, 1         |
| Periodo                | Periodo di riferimento: 2025 II° SEM  |
| Coordinate interrogate | 43.95573278698155, 10.860442640519945 |

La zona di approvvigionamento è servita da sorgenti locali. L'acqua è disinfettata con ipoclorito di sodio \* [Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge](#)

\* [Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge: https://www.publiacqua.it/sites/all/modules/ziggy\\_publiacqua/includes/qualita/ulteriori-informazioni-sui-limiti-di-legge.pdf](https://www.publiacqua.it/sites/all/modules/ziggy_publiacqua/includes/qualita/ulteriori-informazioni-sui-limiti-di-legge.pdf)

### generali

| Parametro      | Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| pH             | 8           | 6,5-9,5         | unità pH        |
| Alcalinità     | 269         | -               | mg/l HCO 3 -    |
| Durezza totale | 10          | -               | °F              |

### concentrazioni disciolti

| Parametro     | Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Ammonio       | < 0.05      | 0,50            | mg/l            |
| Arsenico      | < 1         | 10              | µg/l            |
| Calcio        | 33          | -               | mg/l            |
| Cloro residuo | 0.31        | -               | mg/l Cl 2       |
| Cloruro       | 11          | 250             | mg/l            |
| Conducibilità | 216         | 2500            | µS/cm           |
| Fluoruro      | < 0.20      | 1.5             | mg/l            |
| Magnesio      | 5           | -               | mg/l            |
| Manganese     | < 4         | 50              | µg/l            |
| Nitrato       | 2           | 50              | mg/l            |
| Nitrito       | < 0.01      | 0,10            | mg/l            |
| Potassio      | 0.8         | -               | mg/l            |
| Residuo fisso | 166         | -               | mg/l            |
| Sodio         | 8           | 200             | mg/l            |
| Solfato       | 13          | 250             | mg/l            |

### Altri dati

| Parametro | Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura     |
|-----------|-------------|-----------------|---------------------|
| Sapore    | ACCETTABILE | *               | Tasso di diluizione |
| Torbidità | 0.68        | *               | NTU                 |

| Parametro     | Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Somma di PFAS | < 0.005     | 0.10            | µg/l            |

I parametri microbiologici analizzati sono conformi ai limiti del D.Lgs.18/23.

Fonte: pagina pubblica Publiacqua e endpoint AJAX /ajax/qualita/get/scheda. PDF generato localmente dai dati HTML della scheda.