

Publiacqua S.p.A. - Qualità acqua

Zona BQ00221 - Via Vezzano, 6

Codice	BQ00221
Comune	Santa Maria A Vezzano
Indirizzo	Via Vezzano, 6
Periodo	Periodo di riferimento: 2025 II° SEM
Coordinate interrogate	43.97879485914045, 11.44376974543416

La zona di approvvigionamento è alimentata dall'impianto Santa Maria a Vezzano che tratta l'acqua del torrente Pesciola. Per maggiori dettagli sulla filiera di trattamento consultare la pubblicazione al link https://www.publiacqua.it/sites/publiacqua/files/acque_superficiali_e_potabilizzazione_-_interno.pdf Prima dell'immissione in rete l'acqua è disinfettata con ipoclorito di sodio * Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge

* Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge: https://www.publiacqua.it/sites/all/modules/ziggy_publiacqua/includes/qualita/ulteriori-informazioni-sui-limiti-di-legge.pdf

generali

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
pH	8.1	6,5-9,5	unità pH
Alcalinità	284	-	mg/l HCO 3 -
Durezza totale	25	-	°F

concentrazioni disciolti

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Ammonio	< 0.05	0,50	mg/l
Arsenico	< 1	10	µg/l
Calcio	72	-	mg/l
Cloro residuo	0.18	-	mg/l Cl 2
Cloruro	14	250	mg/l
Conducibilità	480	2500	µS/cm
Fluoruro	< 0.20	1.5	mg/l
Magnesio	17	-	mg/l
Manganese	< 4	50	µg/l
Nitrato	< 1	50	mg/l
Nitrito	< 0.01	0,10	mg/l
Potassio	1.4	-	mg/l
Residuo fisso	344	-	mg/l
Sodio	8	200	mg/l
Solfato	43	250	mg/l

Altri dati

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Sapore	ACCETTABILE	*	Tasso di diluizione

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Tetracloroetilene + Tricloroetilene	< 0.5	10	µg/l
Torbidità	0.33	*	NTU
Triometani Totale	18	30	µg/l
Somma di PFAS	< 0.005	0.10	µg/l
Somma di acidi aloacetici (HAAs)	4.6	60	µg/l

I parametri microbiologici analizzati sono conformi ai limiti del D.Lgs.18/23.

Fonte: pagina pubblica Publiacqua e endpoint AJAX /ajax/qualita/get/scheda. PDF generato localmente dai dati HTML della scheda.