

Publiacqua S.p.A. - Qualità acqua

Zona BQ00249 - Via Forlivese, 3/N

Codice	BQ00249
Comune	Dicomano
Indirizzo	Via Forlivese, 3/N
Periodo	Periodo di riferimento: 2025 II° SEM
Coordinate interrogate	43.8809062367349, 11.528976596252141

La zona di approvvigionamento è servita da sorgenti locali. L'acqua è disinfettata con ipoclorito di sodio. * Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge

* Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge: https://www.publiacqua.it/sites/all/modules/ziggy_publiacqua/includes/qualita/ulteriori-informazioni-sui-limiti-di-legge.pdf

generali

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
pH	7.8	6,5-9,5	unità pH
Alcalinità	359	-	mg/l HCO 3 -
Durezza totale	33	-	°F

concentrazioni disciolti

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Ammonio	< 0.05	0,50	mg/l
Arsenico	< 1	10	µg/l
Calcio	110	-	mg/l
Cloro residuo	0.22	-	mg/l Cl 2
Cloruro	20	250	mg/l
Conducibilità	552	2500	µS/cm
Fluoruro	< 0.20	1.5	mg/l
Magnesio	13	-	mg/l
Manganese	< 4	50	µg/l
Nitrato	17	50	mg/l
Nitrito	< 0.01	0,10	mg/l
Potassio	1.8	-	mg/l
Residuo fisso	395	-	mg/l
Sodio	19	200	mg/l
Solfato	39	250	mg/l

Altri dati

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Sapore	ACCETTABILE	*	Tasso di diluizione
Torbidità	0.31	*	NTU

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Somma di PFAS	< 0.005	0.10	µg/l

I parametri microbiologici analizzati sono conformi ai limiti del D.Lgs.18/23.

Fonte: pagina pubblica Publiacqua e endpoint AJAX /ajax/qualita/get/scheda. PDF generato localmente dai dati HTML della scheda.