

Publiacqua S.p.A. - Qualità acqua

Zona BQ00320 - Scandicci, P4G6+PJ

Codice	BQ00320
Comune	Metropolitan City of Florence
Indirizzo	Scandicci, P4G6+PJ
Periodo	Periodo di riferimento: 2025 II° SEM
Coordinate interrogate	43.72750062917435, 11.11090200742872

La zona di approvvigionamento è servita da pozzi locali. L'acqua è disinfettata con ipoclorito di sodio * [Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge](#)

* [Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge: https://www.publiacqua.it/sites/all/modules/ziggy_publiacqua/includes/qualita/ulteriori-informazioni-sui-limiti-di-legge.pdf](https://www.publiacqua.it/sites/all/modules/ziggy_publiacqua/includes/qualita/ulteriori-informazioni-sui-limiti-di-legge.pdf)

generali

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
pH	7.5	6,5-9,5	unità pH
Alcalinità	371	-	mg/l HCO 3 -
Durezza totale	30	-	°F

concentrazioni disciolti

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Ammonio	< 0.05	0,50	mg/l
Arsenico	< 1	10	µg/l
Calcio	101	-	mg/l
Cloro residuo	0.17	-	mg/l Cl 2
Cloruro	29	250	mg/l
Conducibilità	637	2500	µS/cm
Fluoruro	< 0.20	1.5	mg/l
Magnesio	11	-	mg/l
Manganese	< 4	50	µg/l
Nitrato	9	50	mg/l
Nitrito	< 0.01	0,10	mg/l
Potassio	1.5	-	mg/l
Residuo fisso	456	-	mg/l
Sodio	24	200	mg/l
Solfato	24	250	mg/l

Altri dati

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Sapore	ACCETTABILE	*	Tasso di diluizione
Torbidità	0.2	*	NTU

I parametri microbiologici analizzati sono conformi ai limiti del D.Lgs.18/23.

Fonte: pagina pubblica Publiacqua e endpoint AJAX /ajax/qualita/get/scheda. PDF generato localmente dai dati HTML della scheda.