

Publiacqua S.p.A. - Qualita acqua

Zona BQ00354 - Via Cristoforo Colombo, 6

Codice	BQ00354
Comune	Zona Industriale
Indirizzo	Via Cristoforo Colombo, 6
Periodo	Periodo di riferimento: 2025 II° SEM
Coordinate interrogate	43.4875737608834, 11.125089649613216

La zona di approvvigionamento è servita da fonti di superficiali (dal lago Ceppeto e dal fiume Elsa). L'acqua è disinfettata con biossido di cloro. * Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge

* Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge: https://www.publiacqua.it/sites/all/modules/ziggy_publiacqua/includes/qualita/ulteriori-informazioni-sui-limiti-di-legge.pdf

generali

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
pH	7.6	6,5-9,5	unità pH
Alcalinità	212	-	mg/l HCO 3 -
Durezza totale	42	-	°F

concentrazioni disciolti

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Ammonio	< 0.05	0,50	mg/l
Arsenico	< 1	10	µg/l
Calcio	120	-	mg/l
Cloro residuo	0.14	-	mg/l Cl 2
Cloruro	30	250	mg/l
Conducibilità	1084	2500	µS/cm
Fluoruro	< 0.20	1.5	mg/l
Magnesio	29	-	mg/l
Manganese	< 4	50	µg/l
Nitrato	4	50	mg/l
Nitrito	< 0.01	0,10	mg/l
Potassio	1.4	-	mg/l
Residuo fisso	822	-	mg/l
Sodio	21	200	mg/l
Solfato	233	250	mg/l

Altri dati

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Sapore	ACCETTABILE	*	Tasso di diluizione
Tetracloroetilene + Tricloroetilene	< 0.5	10	µg/l

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Torbidità	0.25	*	NTU
Triometani Totale	< 2	30	µg/l
Somma di PFAS	< 0.005	0.10	µg/l
Somma di acidi aloacetici (HAAs)	< 2.5	60	µg/l

I parametri microbiologici analizzati sono conformi ai limiti del D.Lgs.18/23.

Fonte: pagina pubblica Publiacqua e endpoint AJAX /ajax/qualita/get/scheda. PDF generato localmente dai dati HTML della scheda.