

Acquedotto Pugliese — Qualità dell'Acqua

Comune / Zona: Valenzano(BA)

Semestre: Luglio - Dicembre 2025

Parametro	Valore	Limite di legge [1]	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio [2]
Alluminio	62	200	µg/l	5
Ammonio	<0,10	0,50	mg/l NH ₄ ⁺	5
Antimonio	<1	10	µg/l	5
Antiparassitari-Totale	n.d	0,50	µg/l	0
Arsenico	<1	10	µg/l As	5
Batteri coliformi	<1	0	numero/100 ml	5
Benzene	n.d	1,0	µg/l	0
Benzo(a)pirene	n.d	0,010	µg/l	0
Boro	<0,1	1,5	mg/l	5
Bromato	<2	10	µg/l	5
Cadmio	<1,0	5,0	µg/l	5
Carbonio organico totale (TOC)	0,99	s.v.r.	mg/l	5
Cianuro	n.d	50	µg/l	0
Clorato	0,19	0,70	mg/l	5
Clorito	0,32	0,70	mg/l	5
Cloruri	31	250	mg/l Cl	5
Clostridium perfringens spore comprese	<1	0	numero/100 ml	5
Colore	s.v.r	s.v.r.	—	5
Conducibilità	531	2500	µS/cm-1 a 20°C	5
Conteggio delle colonie a 22°C	0	s.v.r.	numero/100 ml	5
Cromo	<1	50	µg/l	5
1,2-dicloroetano	<0,4	3,0	µg/l	5
Enterococchi intestinali	<1	0	numero/100 ml	5
Epicloridrina	n.d	0,10	µg/l	0
Escherichia coli	<1	0	numero/100 ml	5
Ferro	21	200	µg/l	5
Fluoruri	0,2	1,5	mg/l F	5
Idrocarburi policiclici aromatici	n.d	0,10	µg/l	0
Manganese	<10	50	µg/l Mn	5
Mercurio	<0,1	1,0	µg/l	5
Nichel	1	20	µg/l	9
Nitrati	7	50	mg/l NO ₃ ⁻	5
Nitriti	<0,10	0,50	mg/l NO ₂ ⁻	5
Odore	s.v.r	s.v.r.	—	4
pH	7,4	≥6,5 e ≤9,5	Unità di pH	5
Piombo	<1	10	µg/l	5
Rame	<0,1	2,0	mg/l	5
Sapore	s.v.r	s.v.r.	—	4
Selenio	1	20	µg/l	5
Sodio	21	200	mg/l Na	5
Solfati	44	250	mg/l SO ₄ ²⁻	5
Tetratricloroetilene e tricloroetilene	<1	10	µg/l	5
Triometani-Totale	9	30	µg/l	5
Torbidità	0,6	s.v.r.	NTU	5

Parametro	Valore	Limite di legge [1]	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio [2]
Vanadio	<10	140	µg/l	5
Vinilcloruro	n.d.	0,50	µg/l	0
Residuo fisso	372	n.d.	mg/l	5
Durezza	26	n.d.	G.F.	5
Calcio	60	n.d.	mg/l Ca	5
Magnesio	26	n.d.	mg/l Mg	5
Potassio	2,6	n.d.	mg/l K	5
Bicarbonato	279	n.d.	mg/l HCO ₃ ⁻	5
Cloro residuo	0,1	n.d.	mg/l Cl ₂	5

Fonte: www.aqp.it/scopri-acquedotto/qualita-acqua — [1] Limite di legge D.Lgs. 18/2023; [2] frequenza di monitoraggio.